

令和3年9月17日

報道発表資料

市内で発生した漏水について

1 概要

令和3年9月17日（金）10時50分頃、高津区子母口521番地付近、尻手黒川道路（川崎方面）と市道子母口19号との交差点付近にて、配水管布設替工事の準備で掘削中、既設管の継手部が離脱、漏水が発生し、一時的に尻手黒川道路が冠水したため、一部交通規制を実施したものです。

漏水場所	高津区子母口521番地付近 尻手黒川道路（川崎方面）と市道子母口19号との交差点付近
断水戸数	0戸
配水管口径	200mm水道配水管
交通規制	3車線のうち1車線を規制し交互通行を確保
人的被害	漏水に伴う人的被害なし
家屋被害	なし

2 経緯

令和3年9月17日（金）

10:50頃	漏水が発生、交通規制を開始
11:00	断水操作開始
11:40	断水操作完了
11:50	漏水修理開始
13:30	漏水修理完了

3 現在の状況（16時現在）

漏水修理は完了し、尻手黒川道路への冠水は解消しておりますが、道路復旧工事は続けているため、一部交通規制を継続しております。（22時頃解除予定）

【問合せ先】

川崎市上下水道局水道管理課 江頭

電話：044-200-3145