

75mm 以上の指定給水用器材の規格

	JWWA 規格品 (川崎市水道条例施行規程別表より)	川崎市規格品 (川崎市上下水道局給水管、給水用具等の指定等に関する要領より)
割 T 字管	—	<p>名 称 : 割 T 字管、耐震形割 T 字管</p> <p>呼 び 径 : 75、100、150、200</p> <p>規 格 : 内面エポキシ樹脂粉体塗装ほか、「水道用配水管材料等仕様書（配水管材料）」に適合するもの</p>
ダクタイル鋳鉄管	<p>規 格 : JWWA G 113</p> <p>接合形式 : NS 形</p> <p>呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300</p> <p>管厚の種類 : 1 種管</p>	—
	<p>規 格 : JWWA G 120</p> <p>接合形式 : GX 形</p> <p>呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300</p> <p>管厚の種類 : 1 種管</p>	
ダクタイル鋳鉄 異形管	<p>規 格 : JWWA G 114</p> <p>接合形式 : NS 形</p> <p>呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300</p> <p>内面塗装 : エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G 112)</p>	—
	<p>規 格 : JWWA G 121</p> <p>接合形式 : GX 形</p> <p>呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300</p>	

	JWWA 規格品 (川崎市水道条例施行規程別表より)	川崎市規格品 (川崎市上下水道局給水管、給水用具等の指定等に関する要領より)
ダクタイル鋳鉄管 及び異形管用 接合部品	規 格 : JWWA G 113・114 (附属書 B・C) 接合形式 : NS 形、フランジ形 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300	名 称 : NS 形 特殊押輪 (離脱防止押輪(継ぎ輪用)) 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 規 格 : 「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの
	規 格 : JWWA G 120・121 (附属書 B・C) 接合形式 : GX 形 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300	—
ソフトシール 仕切弁	規 格 : JWWA B 120 接合形式 : NS 形 呼 び 径 : 75、100、150、200、250 種 類 : 3 種 開閉方向 : 右回り開き・左回り閉じ	接合形式 : NS 形 (受挿式) 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 規 格 : 3 種、右回り開き・左回り閉じほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの
		接合形式 : NS 形 (両受式) 呼 び 径 : 300 規 格 : 3 種、右回り開き・左回り閉じほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの
	規 格 : JWWA B 120 接合形式 : GX 形 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 種 類 : 3 種 開閉方向 : 右回り開き・左回り閉じ	接合形式 : GX 形 (受挿式) 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 規 格 : 3 種、右回り開き・左回り閉じほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの
	規 格 : JWWA B 120 接合形式 : フランジ形 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 種 類 : 2 種 構造・形状 : 立形内ねじ式 開閉方向 : 右回り開き・左回り閉じ	—

	<p style="text-align: center;">JWWA 規格品 (川崎市水道条例施行規程別表より)</p>	<p style="text-align: center;">川崎市規格品 (川崎市上下水道局給水管、給水用具等の指定等に関する要領より)</p>
<p>ダクタイル鋳鉄 (メタルシート) 仕切弁</p>	<p>規 格 : JWWA B 122 呼 び 径 : 75、100、150、200、250、300 種 類 : 2 種 構造・形状 : 立形内ねじ式 開閉方向 : 右回り開き・左回り閉じ</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p>消火栓 (単口式)</p>	<p>規 格 : JWWA B 103 呼 び 径 : 75 開閉方向 : 左回り開き・右回り閉じ 外面塗料 : エポキシ樹脂粉体塗料 (JWWA G 112)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p>消火栓 (双口式)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>	<p>呼 び 径 : 100 規 格 : 2 弁式、左回り開き・右回り閉じ、内外面エポキシ樹脂粉体塗料ほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの</p>
<p>空気弁付単口 消火栓</p>	<p style="text-align: center;">—</p>	<p>呼 び 径 : 75 規 格 : 左回り開き・右回り閉じ、内外面エポキシ樹脂粉体塗料ほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの</p>
<p>補修弁</p>	<p>規 格 : JWWA B 126 呼 び 径 : 75 (面間寸法 100 又は 150) 、 100 (面間寸法 200) 種 類 : 2 種 形 式 : ボール弁 操 作 : レバー式 補修弁上側 : GF 形フランジ 外面塗料 : エポキシ樹脂粉体塗料 (JWWA G 112)</p>	<p>名 称 : レバー式・ボール形水道用補修弁 呼 び 径 : 100 (面間寸法 180) 形 式 : ボール弁 操 作 : レバー式 補修弁上側 : GF 形フランジ 規 格 : 2 種、内外面エポキシ樹脂粉体塗料ほか、「水道用配管材料等仕様書 (配水管材料)」に適合するもの</p>

	<p style="text-align: center;">JWWA 規格品 (川崎市水道条例施行規程別表より)</p>	<p style="text-align: center;">川崎市規格品 (川崎市上下水道局給水管、給水用具等の指定等に関する要領より)</p>
<p style="text-align: center;">円形鉄蓋</p>	<p style="text-align: center;">—</p>	<p>名 称 : 鉄蓋 (上水道規格鉄蓋) 種 類 : 仕切弁鉄蓋 1号 (250)、 消火栓・排水弁・空気弁鉄蓋 3号 (500)、 消火栓・仕切弁鉄蓋 4号 (600) 規 格 : 「水道用配管材料等仕様書 (鉄蓋・筐類)」に適合するもの</p>
<p style="text-align: center;">レジンコンクリート製ボックス</p>	<p>規 格 : JWWA K 148 種 類 : 円形用 1号 (250)、 円形用 3号 (500)、 円形用 4号 (600)</p>	<p>名 称 : 水道用円形レジンコンクリート製ボックス 種 類 : 1号 (250) 上部壁 (アダプター)、 1号 (250) 中部壁、 1号 (250) 底板 (上部・中部用) 規 格 : 「水道用配管材料等仕様書 (鉄蓋・筐類)」に適合するもの</p>

※ 上記表の「JWWA 規格品」は、当該協会の検査証印、認証マーク等により当該規格品であることが確認できるものをご使用ください。「川崎市規格品」については、メーカーの仕様等をご確認いただき、当市規格に適合するものをご使用ください (いずれも器材承認は行っていません)。