

仕様書

件名 井田病院で使用するコンベア洗浄機の調達

機器構成

メーカー名	製品名	規格・型番	数量
ME I K O	高機能省エネ洗浄機 M-iQ B-L 5 4 V 6 N O 2 P 6	3タンク蒸気式（ブースター内蔵） ヒートリカバリーシステム（熱交換器付き） ダブルウォール 単一配管接続 低温ドライヤー付き	一式

同等品：可。ただし同等品を提示する際には、下記の仕様を満たすものとし、必ず事前に井田病院の審査を受けること

1	品名	コンベア洗浄機
2	外形寸法	(幅) 6,000～6,300 mm (奥行) 900～1000 mm (高さ) 2,200～2,250 mm
3	本体材質	ステンレス鋼板 SUS304
4	電源	三相 200V
5	総合消費電力	12.0Kw 以下
6	蒸気接続口	入口 32A 戻り口 25A
7	総合消費蒸気量	50kg/h 以下
8	給水給湯口	給水 20A 給湯 20A
9	排水口	40A
10	洗浄処理能力	1時間あたり φ280mm 3500 枚以上
11	放熱量	7.0Kw 以下
	特記事項	食器通過部開口有効：(幅) 560～580 mm (高さ) 450～470 mm ・コンベア速度：切替式 可変であること ・前洗浄タンク 1 槽、主洗浄タンク 2 槽、リンスタンク 1 槽を設けていること ・食器乾燥用のヒーター、ファンを有すること ・排気ファンを有すること ・機器から排出される熱を再利用するヒートリカバリーシステムが組み込まれていること ・すすぎはダブルリンス方式とし、循環ポンプ 0.7Kw、リンスポンプ 0.5 kW以上とすること ・仕上げすすぎ水量が1時間あたり 170ℓ 以下であること ・清掃箇所が色で明確化され工具を使用せずに外せること ・運転中は投入/取出部から湯気漏れのない集中排気構造とすること。またその排気は1時間あたり 200 m³以下、温度 3 5℃

	以下であること。 ・神奈川県内にメンテナンス拠点があること
--	--

納入場所：川崎市立井田病院 食養科食器洗浄室 ※納入日程等については要事前協議。

納入期限：令和 8 年 3 月 31 日

その他：搬入・設置・現行洗浄機の撤去引き取り費用を含めること。納品に伴う現場組み立て試運転調整費、給排水接続工事、蒸気配管工事、天井フード改修工事費用も含めること。

フード・天井工事に関する工事施工内容がわかる資料（図面等）を事前に提出すること。

施工品質と安全性を考慮し、1 級管工事施工管理技能士の資格を持ったものが作業に立ち会うこと。

その他、仕様書に定めのない事項及び疑義があるものについては、その都度発注者及び受注者が協議の上、これを定めるものとする。