

令和8年度川崎市立病院医療用ガス仕様書

品目	品名	規格	サイズ	単位	令和8年度購入予定数量			令和8年度 契約事業者	契約単価 (税抜)	推定総金額(税抜)		
					川崎分	井田分	両病院計			川崎病院	井田病院	令和8年度
1	2種混合ガス	EOG 20%,CO ₂ 80%	30kgボンベ	本	62	12	74			¥0	¥0	¥0
2	3種混合ガス	CO ₂ 5%,H ₂ 10%,N ₂ 85%	7000Lボンベ	本	4		4			¥0	¥0	¥0
3	医療用炭酸ガス		2.2kg	本	489	189	678			¥0	¥0	¥0
4	液体酸素	補充作業費含む		立方メートル	129,271	63,626	192,897			¥0	¥0	¥0
5	液体窒素			リットル	765		765			¥0	¥0	¥0
6	液体窒素		5Lボンベ	本		48	48			¥0	¥0	¥0
7	酸素ガス		500Lボンベ	本	6,367	2,721	9,088			¥0	¥0	¥0
8	酸素ガス		1500Lボンベ	本		1	1			¥0	¥0	¥0
9	笑気ガス		30kgボンベ	本	3		3			¥0	¥0	¥0
10	炭酸ガス		30kgボンベ	本	2	13	15			¥0	¥0	¥0
11	窒素ガス		7000Lボンベ	本	56	1	57			¥0	¥0	¥0
12	4種混合ガス	N ₂ : ¹ ヘ-ス、O ₂ :20%、He:10%、CO:0.3%	1500Lボンベ	本	2	2	4			¥0	¥0	¥0
13	液体ヘリウム			リットル		300	300			¥0	¥0	¥0

※「購入予定数量」は令和8年度内に発注が予想される見込み数量であり、発注を約束するものではありません。

令和8年度川崎市立病院医療用ガス使用予定科

品目	品名	サイズ	川崎病院使用予定科	井田病院使用予定科
1	2種混合ガス	30kgボンベ	中央器材室	中央滅菌室
2	3種混合ガス	7000Lボンベ	細菌検査室	
3	医療用炭酸ガス	2.2kg	手術室、内視鏡室	内視鏡&OP室(B1階SPD倉庫でシール添付後に納品)
4	液体酸素		管理係(中央監視)	管理係(ケアセンター前タンク)
5	液体窒素		手術室 皮膚科外来	
6	液体窒素	5Lボンベ		管理係(ケアセンター前倉庫)
7	酸素ガス	500Lボンベ	中央器材室(各病棟)	各病棟
8	酸素ガス	1500Lボンベ		1階22番生理検査
9	笑気ガス	30kgボンベ	管理係(中央監視)	
10	炭酸ガス	30kgボンベ	管理係(中央監視)、細菌検査室	管理係(地下監視室横)
11	窒素ガス	7000Lボンベ	管理係(中央監視)、細菌検査室	管理係(ケアセンター前倉庫・予備備蓄用)
12	4種混合ガス	1500Lボンベ	生理検査室	1階22番生理検査
13	液体ヘリウム			放射線科(MR)

※搬入及び補充等は各担当の指示に従うこと。