

様式第4のハ(第4条、第5条関係)

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

T-100

事業の概要		有機化学工業製品製造業					
貯蔵する危険物の概要		品名	軽油	原料・製品等の別	製品		
		引火点	約60℃	貯蔵温度	常温		
基礎、据付方法の概要		一般基礎上に碎石を圧積し、オイルサントクッション敷き、外縁アスファルトモルタル仕上げ固定据付					
タンクの構造、設備	形状	固定屋根式直立円筒型		常圧・ 加圧 (— kgf/・)			
	寸法	直径	18,800 mm	容量	実容量	3,738.8 KL	
		高さ	13,500 mm		空間容量	241.5 KL	
					申請容量	3,497.3 KL	
	材質、板厚	アニュー板	SS400	9 mm	側板6段	SS400	6 mm
		底板	SS400	9 mm	側板7段	〃	6 mm
		側板1段	SS400	11 mm	側板8段	〃	6 mm
		側板2段	〃	10 mm	側板9段	〃	6 mm
		側板3段	〃	9 mm			
		側板4段	〃	8 mm			
側板5段		〃	6 mm	屋根板	SS400	4.5 mm	
通気管	種別		数	内径又は作動圧			
	無弁通気管		3	200mmφ x2、300mmφ x1			
安全装置	種別		数	作動圧			
	—		—	—			
液量表示装置	フロート式自動液位測定装置		引火防止装置		有・無		
不活性気体の封入設備	—		タンク保温材の概要		有・無		
注入口の位置	常圧蒸留装置より			注入口付近の設置電極	有・無		
防油堤	構造		容量	排水設備			
	鉄筋コンクリート製		5,200.0 m ³	巻き上げ式排水装置			
ポンプ設備の概要		電動機は安全増防爆型、開閉器は耐圧防爆型、ポンプ室なし、囲い及び油分離装置					
避雷設備		タンクのアースを兼用					
配管		JIS鋼管(STPG-370E)、弁は鋳鋼または鍛鋼					
消火設備		第3種固定泡消火設備(蛋白3%) 2基			タンクの加熱設備	—	
		第5種粉末消火器 2本					
工事請負者		東京都***区*****					
住所・氏名		*****株式会社 TEL 03-****-****					

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。