

機器リスト(危険物機器)

1114

設置 地区	機器番号	機器名称	基数	危険物機器				その他	内容物名 容量(KL)	形式	寸法 径×長さ×板厚 (mm)	材質	温度 ( )	圧力 (MPa・G)	温度 計	圧力 計	液面 計	安全 装置
				政9条 第20号	20号 以外	高危 混在	高圧 容器											
製造所 1階	D-9612	ナイター受槽	1					ナイター 4.4	枕型円筒槽	1,600 ID×2,000H	SB 410		0.3					
	T-9604	脱水脱臭塔	1					10.5	縦型円筒槽 蒸留塔	1,600 ID×3,500H 充填層3,060×2節	SUS 316		-0.1, 0.4					
	T-9605	精製塔	1					9.2	縦型円筒槽 蒸留塔	1,000 ID×11,130H	SUS 304		13 hPa					
	C-9614	クーラー	1						スハイル熱交	12m <sup>2</sup>	SUS 304		0.3					
	C-9615	回収クーラー	1						スハイル熱交	4m <sup>2</sup>	SUS 304		0.3					
	M-9612	ナイター張込ポンプ	1						渦巻きポンプ	2m <sup>2</sup> /h d2G4	SCPH21		0.4					
	M-9614	塔循環ポンプ	1						キャンドポンプ	20m <sup>2</sup> /h d2G3	SUS 304	230	0.3					
	M-9605	塔OHポンプ	1						キャンドポンプ	5m <sup>2</sup> /h d2G3	SUS 304	100	0.25					
	M-9615	塔循環ポンプ	1						キャンドポンプ	20m <sup>2</sup> /h d2G3	SUS 304		0.3					
	M-9603	凝縮液ポンプ	1						キャンドポンプ	2m <sup>2</sup> /h d2G3	SUS 304	150	0.3					
	B-9605	塔リボイラー	1						縦型円筒 熱交換器	400 ID×3,000H	SUS 304		-0.1, 0.4					
	B-9502	塔リボイラー	1						縦型円筒 熱交換器	600 ID×3,000H	SUS 304		-0.1, 0.4					
	C-9603	反応ガス凝縮器	1						縦型円筒 熱交換器	650 ID×2,000H	SUS 304		-0.1, 0.4					
	C-9640A,B	製品クーラー	2						スハイル熱交	0.6m <sup>2</sup>	SUS 304	90	0.3					
製造所 3階	D-9615B	塔BTM液タンク	1					4.8	縦型円筒槽	1,750 ID×2,125H×3T	SUS 304	50	常圧					
	B-9604	塔リボイラー	1						縦型円筒槽 熱交換器	400 ID×2,500H	SUS 304	95	-0.1, 0.4					
	T-9502	重質分カッ塔	1					4.9	縦型円筒充填	1,100 ID×4,530H	SUS 304		13 hPa					
	D-9601	蒸発器	1					1	縦型円筒槽	900 ID×1,300H	SUS 304		130 h					
	D-9602	ナイターポンプ槽	1						ナイター	縦型円筒槽	1,300 ID×900H	SB 410		常圧				
製造所 4階	DH-9602	ナイターヒーター	1						ナイター	電気ヒーター	140kw 窒素内圧加熱	SB 410		常圧				
	A-9602	反応器	1					1.4	縦型円筒槽	1,000 ID×2,000H	SB 410 SUS 304TB		-0.1, 0.4					
	B-9601	蒸発器	1						縦型円筒槽 熱交換器	1,000 ID×2,000H	SUS 304		-0.1, 0.4					