

特例の適用事項	タンクの建て替えにおける、保有空地等の基準の一部緩和 (消防危第77号)
特例の適用を受けようとする理由	スクラップ&ビルドにより、既設防油堤内にタンクを設置するにあたり、防油堤とタンク間距離が2,007mm以上必要だが、防油堤周囲の状況より防油堤の拡張が困難なため
特例を受けるために講じる措置等	冷却用散水設備等の設置
備考	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 印の欄は、記入しないこと