

様式第4のチ（第4条, 第5条関係）

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	石油販売業（ドラム缶による灯油の貯蔵）
区画内面積	120 m ²
さく等の構造	高さ1.0mの鉄骨柱を等間隔で設け, チェーンを張る。
地盤面の状況	地盤面を周囲より10cm高くし, コンクリート舗装
架台の構造	—
消火設備	第5種粉末 ABC10型2本
工事請負者 住所氏名	川崎市川崎区〇〇町〇町目〇番〇号 〇〇設備株式会社 川崎太郎 電話 〇〇〇 (×××) -〇〇〇

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。