

製造所 構造設備明細書
~~一般取扱所~~

ケミカルローリー充填所

事業の概要		石油化学工業					
危険物の取扱作業の 内 容		製品タンクよりポンプにて製品（ブタノール）を移送し、 タンクローリーへ積み込み出荷する。					
製造所（一般取扱所） の敷地面積		150 m ²					
建築物の 構造	階 数	—	建築面積	— m ²	延べ面積	— m ²	
	壁	延焼のおそ れのある外壁	—	柱	—	床	—
		その他の壁	—	は り	—	屋 根	—
	窓	—	出 入 口	—	階 段	—	
建築物の一部に製造所 （一般取扱所）を設ける 場合の建築物の構造		階 数	—	建築面積	— m ²	延べ面積	— m ²
		建築物の構造概要 —					
製 設 造 備 （ の 取 扱 概 要 ）	出荷シェルター 1基 ローリー充填口 1基 濾過器 1基						
令項タ 第第 九二 条十 第号 一の 要	該当無し						
配 管	鋼管			加 圧 設 備	—		
加 熱 設 備	—			乾 燥 設 備	—		
た め ま す 等	油分離装置付ためます			電 気 設 備	照明（耐圧防爆型）		
換 気 、 排 出 の 設 備	周囲排水溝			静電気除去 設 備	静電接地設備		
避 雷 設 備	受雷導線敷設			警 報 設 備	放送設備、構内電話		
消 火 設 備	第3種泡消火設備（アルコフォーム）、第4種大型粉末消火器 1基、第5種小型粉末消火器 3本						
工 事 請 負 者 住 所 氏 名	横浜市 区 - - 製作所（株）			電話 000-000-0000			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、
 該当する場合のみ記入すること。
 3 令第9条第1項第20号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第4の八、
 様式第4の二又は様式第4の水）を添付すること。