

××地区 ○○危険物倉庫 変更内容

1. 変更理由

○○部門集約化工事に伴い、△△地区を××地区へ移転、再編する。

この工事に伴い、△△地区の移転に伴い、○○危険物倉庫の第1類倉庫を第4類倉庫に変更する。

2. 変更内容

2-1. 危険物数量・倍数の変更

	変更前	変更後
危険物数量	2,380 L	3,470 L
危険物倍数	5.4 倍	9.53 倍

(詳細は別紙添付)

2-2. 屋内貯蔵所の変更

第1類倉庫を第4類倉庫に変更

(1) ためますの設置 (300mm×300mm×300mm□)

(2) 換気扇の新設 (添付図参照)

- * 防爆スイッチ
- * 防爆ファン
- * 逆火防止網
- * 排気ダクト (SUS製)

(壁貫通部は、セメント目地詰めする)