

飛沫防止用のシートの 使用に注意しましょう

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として
レジカウンター等への飛沫防止用のシートの設置
が増えております。


商業施設において、ライターを購入した客が
試しに点火したところ、シートに着火する火災が
発生しました。



注意

- ① 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離を置きましょう
- ② スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置しましょう
- ③ 自動火災報知設備の未警戒部分が生じないようにしましょう
- ④ 避難の支障とならないよう設置しましょう
- ⑤ 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討しましょう

スプリンクラーの散水障害



自動火災報知設備の未警戒

