



たかつ消防だより

6・7月号

電気が原因の火災が増加しています！

(接触部過熱による出火例)



(トラッキングによる出火例)

(ショートによる出火例)



令和5年1月1日から令和5年4月末日までに高津区内では、25件の火災が発生し、そのうちの9件*が電気機器、配線器具から出火しています。

オール電化住宅、テレワーク、コロナ禍でのおうち時間の増加などで電気製品の使用が増え、電気の需要が高まる中、電気が原因の火災が増加しています。今一度ご家庭のコンセントや電気製品の点検と確認をしましょう！(9件*=速報値)

⚡ 電気火災を防ぐポイント ⚡

- 電源コードが傷ついた状態で使用しない！(短絡(ショート)の原因)
- 家具などの重い物を載せない！(短絡(ショート)の原因)
- コードを束ねたり、折り曲げて使用しない！(短絡(ショート)原因)
- 定期的にプラグを抜いて清掃する！(トラッキングの原因)
- 差し込みが緩いコンセントは交換する！(接触部過熱の原因)
- タコ足配線をしない！(過電流による異常過熱の原因)

大事だ
ワン！



コンセントやコードには電流の量に制限があります！

安全に使用するため、電気製品の取扱説明書を読み、正しい知識と正しい使い方で、火災を予防しましょう。

電流量の例：ドライヤー約12A、電子レンジ約14A

火災・救急件数 (令和5年5月25日現在)

	火災件数	救急件数
高津消防署管内	32件	3,680件
川崎市内全域	169件	31,830件



消防団員募集中!

高津消防署 044-811-0119



お問合せ先：高津消防署 TEL 044-811-0119