


住宅防火セルフチェック

- ・電気コードに変形等がない
- ・電気コードが家具に踏まれていない




- ・コンセントにほこりがたまっていない
- ・たこ足配線になっていない



- ・ストーブのそばに
燃えやすい物を置かない



- ・たばこは確実に水で消す
- ・寝たばこしない



- ・こんろ使用時はその場を離れない
- ・周りに燃えやすいものを置かない



- ・避難経路の確保・点検




普段から避難経路の確認を！

- ・住宅用火災警報器の設置



設置後10年経過で本体の交換を！

- ・感震ブレーカーの設置



チェック後の
アンケートはこちらへ



■臨港消防署 ☎044-299-0119
■川崎消防署 ☎044-223-0119
■幸消防署 ☎044-511-0119
■中原消防署 ☎044-411-0119

■高津消防署 ☎044-811-0119
■宮前消防署 ☎044-852-0119
■多摩消防署 ☎044-933-0119
■麻生消防署 ☎044-951-0119

お問合せ

川崎市消防局 予防部予防課 ☎044-223-2703


Colors, Future!
いろいろって、未来。
川崎市