

電気火災に注意




宮前区内火災件数及び電気関係による火災件数

年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
火災件数	33	50	40	36	53
電気火災件数	6	11	11	15	21


宮前区内では電気火災が増加傾向にあるよ。
次のチェックを確認してみて！！[動画](#)もみてね！




プラグに変形はないですか？



電気コードが断線していませんか？




プラグのゆるみはないですか？



電源タップの許容電流を超えて電気を使用していませんか？




電気コードが家具などの下敷きになつていませんか？



コンセントとプラグのすき間にホコリが溜まつていませんか？



電気コードを束ねたまま使用していませんか？



消防庁ホームページ
電気火災に関する[動画](#)