

一般取扱所（焼入れ作業等）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
屋 内 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
換気・排出設備等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
ためます、排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の漏れ、あふれ等 防 止 設 備		滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視又は作動確認		
焼 入 れ 又 は	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	本 体 部	漏えいの有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置内容
放 電 加 工 設 備	ア ー ス	機能の適否	作動確認		
		断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定		
	安全装置 温度警報装置 を含む。	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	計測装置 温度計、乾湿計、 圧力計、回転計、 秤量計、流量計、 静電気測定器等	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
危 険 物 を 取 扱 う	架 台、 支 柱	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等 の有無	目視		
	本 体 部	漏えいの有無	目視及びガス検知器 等による検知		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による 肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテ スト		
		保温（冷）材の損傷、脱落等 の有無	目視		
		強め輪の変形、亀裂、ゆるみ 等の有無	目視		
	ノズル（水抜管を含 む。）、マンホール等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		取付けボルトの折損等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による 肉厚測定		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定		
	安 全 装 置 (通気管等)	腐食、損傷の有無	目視		
		引火防止網の目づまり、損傷 の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置内容
	計 測 装 置 (液面計等)	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	注 入 口	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定		
	注入口ピット	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
		油種別表示の有無	目視		
配 管 ・ バ ル ブ 等	配 管 (ストレーナー等 を含む。)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		保温 (冷) 材の損傷、脱 落等 の有無	目視*注		
		地盤面との離隔状況	目視		
	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器 等による検知		
		損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	手動確認		
		フランジ、ボルト等のゆるみ 等の有無	目視又はハンマーテ スト		
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	配 管 ピ ッ ト	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
ポ ン プ 設 備	ポンプ (電動機等を含む。)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の 有無	目視又はハンマーテ スト		
		軸受部、回転部等の給油状況 の適否	目視		
		流量及び圧力の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の 有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容		点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
等	ア ー ス	断線の有無		目視		
		取付部のゆるみ等の有無		目視		
		接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定		
電 気 設 備	配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等	変形、損傷の有無		目視		
		固定状況の適否		目視		
		機能の適否		目視及び作動確認		
	照明機器及び その他の電気機器	損傷の有無		目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無		目視		
		固定状況の適否		目視		
		機能の適否		目視及び作動確認		
	ア ー ス	断線の有無		目視		
		取付部のゆるみ等の有無		目視		
		接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定		
制 御 装 置 等		制御系計器の損傷の有無		目視		
		制御盤の固定状況の適否		目視		
		制御系の機能の適否		作動確認又はシーケンス試験による。		
		監視設備の機能の適否		作動確認		
		警報設備の機能の適否		作動確認		
避 雷 設 備		突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無		目視		
		避雷導線の断線及び壁体との接触の有無		目視		
		接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定		
標 識、 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無		目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否		目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。				
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。				
	自動火災報知設備以外の 警報設備	損傷の有無		目視		
		機能の適否		作動確認		
そ の 他						

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。