

屋内（外）消火栓設備点検表

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
水 源	水 槽 等		漏水等の有無	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
	水 量 ・ 水 状		水量（位）の適否	目視		
			障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視		
	給 水 装 置		腐食、損傷の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
呼 水 装 置	呼 水 槽		漏水等の有無	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			水量、水状の適否	目視		
	バ ル ブ		変形、損傷等の有無	目視		
			開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	自 動 給 水 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	減水警報装置		変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
加 圧 送 水	電 動 機		変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンマーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			機能の適否	作動確認		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
	本 体		変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンマーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			機能の適否	作動確認		
			漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置方法
装 置	燃 機 関	燃料タンク	量の適否	目視		
			バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
		蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
		動力伝達装置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
			回転数の適否	回転計の指針確認		
	関	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		給排気装置	変形、損傷等の有無	目視		
			周囲の可燃物等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無	目視及びハンマーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			機能の適否	作動確認		
			著しい漏水の有無	作動確認		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			流量及び圧力の適否	目視		
			達成計等の指示状況	作動確認		
	起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視		
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置方法
電 動 機 の 制 御 装 置		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
		予備品の有無	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
配 管 等	バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	ろ 過 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う。）		
	配 管 （可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
		ドレンピットの損傷等の有無	目視		
消 火 栓	消 火 栓 箱 等	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		周囲障害物の有無	目視		
		附属工具备え付けの有無	目視		
		標識の適否	目視		
	ホース及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		本数の適否	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		
	標 示 灯	損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置内容
予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む ）	本 体	軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定		
			機能の適否	作動確認		
		燃料タンク	漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
		蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
		冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		給排気装置	変形、損傷等の有無	目視		
			周囲に可燃物等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		蓄 電 池 設 備	変形、損傷等の有無	目視		
			端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
		起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			操作部周囲の障害物の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
そ の 他						