

ハロゲン化物消火設備点検表

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日及び措置内容
ハロゲン 化物消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器		設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤		量の適否	目視、重量計測等による確認		
			内圧力の適否	圧力計による		
	蓄圧式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
		液 面 計	変形、損傷等の有無	目視		
	加圧式	容 器	設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
		ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による		
		容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視		

				機能の適否	作動確認		
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器			変形、損傷等の有無	目視		
				ガス量の適否	重量計測等による 確認		
	容 器 弁			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食（作動封板）の有無	目視		
				開閉状況の適否	目視		
	容 器 弁 開 放 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	操 作 管			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食の有無	目視		
選 択 弁				変形、損傷等の有無	目視		
				開閉状況及び機能の適否	作動確認		
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置			操作部周囲の障害物の有無	目視		
				標識の取付状況、損傷、汚 損等の有無及び記載事項の 適否	目視		
				機能の適否	作動確認		
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				感知障害の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
警 報 装 置				変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ				端子のゆるみ、脱落、損傷 等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	制 御 盤			変形、損傷等の有無	目視		
				操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧			電圧の指示状況	目視		
				電源灯の点灯状況	目視		

制 御 装 置	ス イ ツ チ 類		変形、損傷等の有無	目視		
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			開閉状態	目視		
			機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類		損傷、溶断等の有無	目視		
			種類、容量の適否	目視		
	継 電 器		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			接点の焼損等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続		ゆるみ、脱落等の有無	目視		
被覆の損傷等の有無			目視			
配 管 等	配 管		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	逆 止 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			取付け方向の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類		変形、損傷等の有無	目視		
			開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 標 示 灯			損傷等の有無	目視	
点灯の状況				目視		
噴 射 ヘ ッ ド			変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及 び ノ ズ ル		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源			損傷の有無	目視		
			切替の適否	目視		
			容量の適否	目視		
そ の 他						