

粉 末 消 火 設 備 点 検 表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日及び措置内容
粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器		設置状況の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
	消 火 薬 剤		量の適否	重量計測等による確認	
	蓄 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
		指 示 圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視	
			指示状況の適否	目視	
	加 圧 式	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
		定 圧 作 動 装	変形、損傷等の有無	目視	
		容 器	設置状況の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
		ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による。	
		容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
		圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視	

				機能の適否	作動確認		
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器			変形、損傷等の有無	目視		
				ガス量の適否	重量計測等による 確認		
	容 器 弁			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食（作動封板）の有無	目視		
				開閉状況の適否	目視		
	容 器 弁 開 放 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	操 作 管			変形、損傷等の有無	目視		
				腐食の有無	目視		
選 択 弁			変形、損傷等の有無	目視			
			開閉状況及び機能の適否	作動確認			
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置			操作部周囲の障害物の有無	目視		
				標の識の取付状況、損傷、汚 損 等有無及び記載事項の適 否	目視		
				機能の適否	作動確認		
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				感知障害の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
警 報 装 置			変形、損傷等の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
圧 力 ス イ ッ チ			端子のゆるみ、脱落、損傷 等 の 無 有	目視			
			機能の適否	作動確認			
	制 御 盤			変形、損傷等の有無	目視		
				操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧			電圧の指示状況	目視		
				電源灯の点灯状況	目視		

制 御 装 置	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
被覆の損傷等の有無		目視			
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視		
点灯の状況		目視			
噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール及 び ノ ズ ル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視			
	切替の適否	目視			
	容量の適否	目視			
そ の 他					