
参考. 3 ゼロエネルギー化に関する検討


2. 3 気象条件


(拡張アメダスデータにおける標準年(10年平均)データにおいて、もっとも最寄りの地域である横浜を掲載)


地点	!点No				横			浜		
				北		緯		度		分
観	測	地	点	東		経		度		分
				標		高			n	า
非	住宅均	也域区	☑分							
ᅫ	1-1-	<u></u>		負	荷	地 域				
地	域	区	分	/ *	パッシブ地域					
年	間	最	F	5	気	温		34.1	°C	
年	間	最	但	氐	気	温		-1.4	°C	
年	間	平	İ.	匀	気	温		16.1	°C	
年	間		降		水	量		1646	m	nm
太	陽	光	発	電	量	<u> </u>		1,328	k۱	Wh/(kW•年)
風	力	発	ī	Ē	量	×		26	k۱	Wh/台•年



※太陽光発電量は定格出力1kWあたりの発電量(傾斜角30°、方位角 南)の計算値 ※風力発電量は小型風力発電装置を想定した、対象地域での年間発電量の計算値









参考. 3 ゼロエネルギー化に関する検討


対象時間 3071 /8760

外気温20℃以上の風配図(横浜、年間)


外気温









日照時間




デグリデー






降水量



積雪日



24

2. 7 エネルギー計算上の建物使用条件

エネルギー計算を行う際の、建物利用条件は以下のように設定して検討を行う。

(1)建物利用時間の設定

小学校における主要室の利用時間は「既存学校施設における環境対策推進支援事業(株式会社佐藤エネルギーリサーチ)」の報告書(H23.3)を参考にして、また運用実態のヒアリング調査などを通じて、以下のように設定する。

		平日		休日			
利用時間	空調	照明	換気	空調	照明	換気	
普通教室	9-15	9-18	0-24	_	1	0-24	
特別教室	9-15	9-18	0-24	_	_	0-24	
管理諸室	7-21	7-21	0-24	9-18	9-18	0-24	
廊下(教室前)	-	9-21	0-24	_		0-24	
廊下(管理諸室前)	_	9-21	_	_	8-21	_	
体育館		8-21	0-24	_	8-21	0-24	
校庭		自動点滅					

表 2-11 建物利用時間の想定

(2)建物利用日数の設定

2012年度(2012年4月~2013年3月)を対象として、授業日数、給食日数、教職員の勤務日数等を以下の通りに設定する。学校開放日は平日夜間(18-20時)、土曜日、日曜日の(9-17時)とする。給食日数は学校の平常授業の日とし、短縮授業の日は午前中一杯の教室利用とする。

	児童			教職員	学校	開放
	平常授業	短縮授業	給食日数	勤務日数	放課後	午前·午後
4 月	16	3	16	20	16	8
5 月	21	1	21	22	21	7
6 月	20	1	20	21	20	9
7月	12	3	12	21	12	9
8 月	0	3	0	23	0	17
9 月	17	2	17	19	17	9
10 月	21	1	21	22	21	8
11 月	21	0	21	21	21	7
12 月	13	3	13	19	13	10
1月	15	2	15	18	15	8
2 月	18	1	18	19	18	8
3 月	11	2	11	20	11	10
年間	185	22	185	245	185	110

表 2-12 建物利用日数の想定(日)

(3)各室使用条件

主要室の室内環境条件は以下の通りに設定する。

表 2-13 主要室の一般的な室内環境設定

	設定温度	(℃) 暖房	照度 lx	CO2濃度 ppm	給湯
普通教室	28	18	500	1000	×
特別教室	28	18	500	1000	×
管理諸室	28	20	750	1000	0

(4)計算対象とする建築プラン

川崎市内で比較的竣工年次が新しく、本新設小学校の規模と同程度の学校の設備仕様等を参照し、エネルギー消費量を試算する。主な建築概要を以下に示す。

延べ床面積 : 約 11,300 m²

階数・構造 : 4 階建て (RC 造)

空調方式 : 普通教室→空気熱源ヒートポンプチラー+FCU

: 特別教室→電気式ビル用マルチエアコン

: 管理諸室→電気式ビル用マルチエアコン

換気方式 : 全熱交換器ユニット (制御なし)

給湯方式 : ガス瞬間湯沸し器、電気貯湯式温水器

照明器具 : Hf 蛍光灯(主要室)

照明制御 :特になし

- 3.6 環境配慮に関する目標
- 3. 6. 1 設計・運用段階におけるライフサイクル・エネルギーマネジメントの方針

(1)エネルギーマネジメントの目標と指標

新設小学校の「ゼロエネルギー化」および「総合的環境性能の確保」を目標とする。

「ゼロエネルギー化」の管理指標は、単年度の学校全体のエネルギー収支が概ねゼロ以下であることとする。

「総合的環境性能の確保」は、『学校 CASBEE』及び『CASBEE 川崎』による S ランクの実現を目指す。

(2)エネルギーマネジメントの概要

表 3-2 に、計画、設計、工事、運用に至るエネルギーマネジメントの最短スケジュールと主な内容、および関係者を示す。

表 3-2 エネルギーマネジメントの最短スケジュールと主な内容および関係者

年度	H25	Н26	H27	- 土/より1合わより19 H28、H29	Н30
	基本計画	基本設計	実施設計	工事施工	初期運用
段階	基本計画発注	▲ 基本·実施設計発注		▲ 工事施工発注 工事監理発注 ▲ 竣工受渡	▲ 性能検証発注 ▲ 開校
主な内容	目標実現のための 性能を基本計画図 書に作りこむ。 計画されたものの 性能が目標を満足 していることを確 認する。	目標実現のための 性能を基本設計図 書に作りこむ。 基本設計されたも のの性能が目標を 満足していること を確認する。	目標実現のための 性能が盛り込まれ た基本設計図書の 内容を実施設計図 書に作りあげる。	目標実現のための 性能が盛り込まれ た実施設計図書の 内容を施工する。 施工されたものの 性能が目標を していることを確 認する。	運用状況を分析・ 評価し、目標の達成状況を確認する。 目標が達成できない場合は、助言等を行う。
関係者	市 (教育委員会・まちづくり局) コンサルタント	市 (まちづくり 局・教育委員会) 基本設計者 (外部 専門家等を含む)	市 (まちづくり 局・教育委員会) 実施設計者	市 (まちづくり 局・教育委員会) 工事監理者 (実施 設計者) 施工者	市(教育委員会・ まちづくり局) 外部専門家等 工事監理者(実施 設計者) 施工者 学校

3. 6. 2 ゼロエネルギー化に関する目標

(1)目標とする性能・仕様

- ア. ゼロエネルギー化
 - ・本新設小学校では、ゼロエネルギー化を目標とする。
 - ・本新設小学校は近隣マンションの整備状況及び入居の進捗に従って児童数・学級数が漸増していく。本 新設小学校でのゼロエネルギーの達成条件は、原則単年度でのゼロエネルギーとし、将来の教室数の 増加に応じても同様に目指すものとする。

イ. ゼロエネルギーの定義

- ・川崎市内で比較的竣工年次が新しい学校施設において年間で消費する一次エネルギー消費量に対して、省エネルギー対策により約50%を削減し、太陽光発電等により50%を創出することで、一次エネルギー 換算量との差し引きが、概ねゼロ以下である場合を、「ゼロエネルギー」と定義する。
- ・太陽光発電等による発電量の内、自家消費を差し引いた余剰電力量を系統に売電する場合、その環境 価値は電力会社側に帰属するが、ゼロエネルギーの定義における創出するエネルギーの一次エネルギー 一換算量にはこれも含めて考える。
- ・増築時においても単年度でゼロエネルギーを達成するための施設整備を行う。

(2)整備上の検討項目

- ア. 川崎市の小学校のエネルギー消費特性に合致する省エネルギー対策を抽出する
- ・川崎市の小学校におけるエネルギー消費実態に考慮し、経済合理性の高い環境対策を優先的に導入 する。
- ・昼光利用による照明エネルギー消費量削減、暖冷房負荷の極小化を目的としたファサード、室配置に配 慮する。
- イ. 防災対策との連携を考慮し、平常時、災害時ともに機能を発揮する対策を優先導入する
- ・断熱性能向上により、省エネルギー性と避難時の室内温熱環境の快適性向上を図る。
- ・災害時の防災機能向上に貢献する省エネルギー対策を優先的に採用する。
- ウ. 竣工後の運用に配慮した計画
- ・竣工後の使いやすさ、管理のし易さに配慮した計画とする。
- ・省エネルギーとともに学習環境の快適性を追求する。
- エ. 川崎市の環境行政の動向に配慮した先導的施設としての役割を担う
- ・太陽光発電のみでなく、電力需給の観点からの蓄電池導入やその他の再生可能エネルギー等の導入について検討する。

表 3-3 ゼロエネルギー化の仕様イメージ

項目			表 3・3 ピロエイルギー化の仕様 参照小学校仕様	ゼロエネルギー化仕様例		
ス日		屋根	参照小子仪任保 断熱厚 25mm 相当**1	断熱厚 100mm 相当**1		
	断	外壁	断熱なし	断熱厚 50mm 相当(外断熱)**2		
	熱	床	断熱厚 25mm 相当 ^{※2}	断熱厚 50mm 相当*1		
	床		単層ガラス(4.5mm)	Manager Solition 相当 Low-E複層ガラス等		
	開口部種類			LOW-E復暦カラへ等 ※学校用強化ガラス		
			※学校用強化ガラス			
建築	庇	ψ= // εψ	庇なし ロップ ロッ	ライトシェルフ、バルコニー等		
を 注	至上	:緑化	一部、採用	一部、採用		
1上1求		.=11-2.1	4+)-4-)	・高炉セメント(基礎部)		
	エコ	マテリアル	特になし	・内装の木質化		
				・エコケーブル		
				・自然換気を誘発する建築計画		
	計画	「上の工夫	特になし	・昼光を取り入れる開口部計画、建築計画		
				・移動空間の気密性向上		
	<u> </u>			・メンテナンス性、用途変更への対応性		
	暖	普通教室	・空冷ヒートポンプチラー	・二重効用ナチュラルチラー(排熱回収型)		
	冷		•FCU	•FCU		
	房	特別教室	・エアコン(EHP)	・高効率エアコン(EHP)		
空調	設	管理諸室	・エアコン(EHP)	・高効率エアコン(EHP)		
換気	備	体育館	暖冷房なし	•空気式太陽熱集熱装置		
設備		日本	・全熱交換器(制御なし)	・全熱交換器(24 時間換気、微風量モード		
仕様	換	居室		有、CO2 センサー制御)		
	気設備	/m =r kh	一任4年(州州4八)	・三種換気(サーモ・人感 On/Off制御、タイマ		
		便所等	・三種換気(制御なし)	一制御)		
	備	厨房	・一種換気(制御なし)	・一種換気(インバーター制御)		
	器	居室	•Hf 型蛍光灯	・LED 照明器具		
	新 具	廊下•便所等	•Hf 型蛍光灯	・LED 照明器具		
照明	异	体育館	・セラミックメタルハライド	・LED 高天井照明		
設備		11.74	特になし	•適正初度補正制御		
仕様	制	共通		・集中リモコン		
	御	居室	特になし	明るさセンサー制御		
		共用部	特になし	・人感センサー制御		
電源	太陽	光発電設備	・太陽光発電 10kW 相当	・太陽光発電 290kW 相当		
仕様	変圧		・トップランナー変圧器(2007)	・トップランナー変圧器(2014)		
,		湯沸等	ガス瞬間式湯沸し器、電気貯湯温水器	・潜熱回収型ガス湯沸かし器		
	湯	厨房	・ガス瞬間式湯沸し器	・コージェネレーション設備の排熱利用		
衛生		图/万	•一般型厨房器具	・局所排気型厨房器具		
設備	厨房	-	·電気式床暖房	·太陽熱集熱式床暖房(50 m²)		
仕様			•受水槽+加圧給水方式	·受水槽+加圧給水方式		
	給排	Enk	×/バ 日 /ハロ/エレ/lp//ハ/// と\	・・簡易式トイレ		
	小口切	F//\		・雨水利用設備		
	電源	ī	特になし	•蓄電池(10kWh)、可搬式発電機(2kWh)		
防災	电协	N	19 to a C	・コージェネレーション設備(25kWh×2 台)		
機能	ガス		低圧ガス引き込み	・中圧ガス引き込み※専用ガバナー設置		
小人用丘				•二次避難所的機能		
	その他		特になし	·防災体育館機能		
			1	かりへげ 日 四1及1匹		

^{※1} 硬質ウレタンフォーム相当、※2 ポリスチレンフォーム発泡板相当

3.6.3 環境学習に関する目標

(1)目標

・建物に導入された環境配慮対策の物理的な原理の理解だけではなく、建物のエネルギー消費状況の見 える化を通した構造的理解を促進する工夫を図る。

(2)整備上の検討項目

- ア. ゼロエネルギー化を学習材料として活用する
 - ・建物のエネルギー消費状況を設備項目ごとにリアルタイム、日・月・年積算、前日・前年比較等で確認でき、教職員、児童、保護者が建物のエネルギー消費構造を理解できるよう「見える化」を図る。
 - ・主要な空間におけるエネルギー消費量の計量を行い、利用者の省エネルギー意識を高める工夫を 図る。
- イ. 環境学習の視点からの体験型施設整備とする
 - ・児童の生活や地域の活動の場面で触れることができる体験型の環境対策を積極的に導入する。
 - ・建物に導入された環境対策の効果や原理、動作状況が確認でき、学習教材として活用できる工夫を 図る。
 - ※次頁に具体的な導入要素のイメージを示す。

3.6.4 総合的環境性能に関する目標

(1)目標

- ・CASBEE 川崎による建築物の環境効率 BEE の評価で BEE > 3.0 を目標とする。
- CASBEE 川崎においてLCCO2の値を参照建物の-50%以上とする。

(2)整備上の検討項目

- ア. CASBEE 川崎の重点配慮項目を評価にて高評価を目指す
 - ・大規模な省エネルギーに加えて、CASBEE 川崎における重点配慮項目により高評価を目指す。
- イ. 非再生性資源の使用量削減対策を積極的に図る
 - ・上記、重点配慮項目の中において、非再生性資源の使用量削減について、特に積極的に取り組む。
 - ・内装等において木材の積極的な利用を図る。

環境学習を推進するための設えや取組の例

本新設小学校はゼロエネルギー化を図る小学校であるため、導入される環境対策技術等を活用した特色のある環境学習の実現を目指し、整備上の検討項目に関して以下の具体例を示す。

① 太陽光発電の発電量モニターではなく、建物のエネルギー使用状況と太陽光発電の発電状況の 双方により、リアルタイムに建物のゼロエネルギー化の状況を見えるようにし、小学校のエネ ルギー消費構造の視覚的理解を図る。

ー次エネルギー消費量(MJ/mf年)




図 3-2 ゼロエネルギー化モニターでの表示イメージ

② 主要な空間におけるエネルギー消費量の「見える化」を図り、児童が季節や活動の違いにより、エネルギー消費量がどう変わるのかを体感できるようにする。



1)クラス毎の電力使用量の比較表示

2) クラス単位での電力使用量の表示

図 3-3 普通教室単位での電力消費量の計測と「見える化」事例 (豊田市立土橋小学校)

③ 専門家による学校の環境配慮に関する取組の分析・発表

エネルギー消費量の「見える化」だけでなく、適切にデータ収集を行い、運用開始後に専門家による分析等が可能な状況を確保する。

また、これらの分析により、導入された環境配慮技術が適切に稼働しているかを検証し、その状況を教職員、児童と情報を共有し、今後の対策の方針や具体的な取組方針を関係者で共有できるような体制の整えを検討する。

④ 環境配慮技術の見える化およびパンフレットの作成

各環境配慮技術の効果や稼働状況が目で見えるような工夫を積極的に行う。

また、これらの取組や教職員、児童が取り組むべき行動などをパンフレットやマニュアルとして 整理し、内部関係者の取組の持続性の確保と対外的な啓発効果を図る。



図 3-4 自然換気窓 (杉並区立天沼小学校)



図 3-5 土橋小学校エコ改修資料 (豊田市立土橋小学校)

第四章 検討の記録と体制

4. 1 ゼロエネルギー化達成可能性検討

(1)検討の条件

ゼロエネルギー化の具体的な実現可能性の検討にあたり、川崎市内で比較的竣工年次が新しく、 本新設小学校の規模と同程度の学校を対象として、その実現可能性を確認するとともに、今後の設 計・運用段階に引き継ぐエネルギー消費量計算上の想定条件を整理する。

以下に、参照小学校の仕様及び本新設小学校の建築・設備仕様の例を示す。

表 4-1 検討ケース

項目			参照小学校仕様	新設小学校仕様例	
AH	Live	屋根	断熱厚 25mm 相当*1	断熱厚 100mm 相当*1	
	断	外壁	断熱なし	断熱厚 50mm 相当(外断熱)**2	
	熱	床	断熱厚 25mm 相当 ^{※2}	断熱厚 50mm 相当**1	
	BB	· 古中千米二	単層ガラス(4.5mm)	Low-E複層ガラス等	
	第口	部種類	※学校用強化ガラス	※学校用強化ガラス	
	庇		庇なし	ライトシェルフ、バルコニー等	
建築	屋上	:緑化	一部、採用	一部、採用	
仕様				・高炉セメント(基礎部)	
	エコ	マテリアル	特になし	・内装の木質化	
				・エコケーブル	
				・自然換気を誘発する建築計画	
	計画	「上の工夫	特になし	・昼光を取り入れる開口部計画、建築計画	
	日田	エツエス	171(-/4-)	・移動空間の気密性向上	
				・メンテナンス性、用途変更への対応性	
	暖	普通教室	・空冷ヒートポンプチラー+FCU	・高効率エアコン(EHP)	
	冷	特別教室	・エアコン(EHP)	・高効率エアコン(EHP)	
	房	管理諸室	・エアコン(EHP)	・高効率エアコン(EHP)	
空調	設	日性阳王	-/-/ (EIII)	・二重効用ナチュラルチラー(排熱回収型)+FCU	
換気	備	体育館	暖冷房なし	•空気式太陽熱集熱装置	
設備	換	居室	・全熱交換器(制御なし)	・全熱交換器(24 時間換気、微風量モード	
仕様	換気	/ 12		有、CO2 センサー制御)	
	設	便所等	 ・三種換気(制御なし)	•三種換気	
	備	KIJI T	――1年1大人(川川岬/よし)	(サーモ・人感 On/Off制御、タイマー制御)	
	VHI	厨房	・一種換気(制御なし)	・一種換気(インバーター制御)	
	器	居室	•Hf 型蛍光灯	・LED 照明器具	
	一具	廊下•便所等	•Hf 型蛍光灯	・LED 照明器具	
照明	六	体育館	・セラミックメタルハライド	・LED 高天井照明	
設備		共通	特になし	•適正照度補正制御	
仕様	制	光世		・集中リモコン	
11.13%	御	居室	特になし	・明るさセンサー制御	
	րեր	共用部	特になし	・人感センサー制御	
		校庭等外部	・自動点滅器	•自動点滅器	
電源	太陽	光発電設備	・太陽光発電 10kW 相当	·太陽光発電 290kW 相当	

仕様	変圧器		・トップランナー変圧器(2007)	・トップ・ランナー変圧器(2014)
	給	湯沸等	・ガス瞬間式湯沸し器、・電気貯湯温水器	・潜熱回収型ガス湯沸かし器
海 4	湯	厨房	・ガス瞬間式湯沸し器	・コージェネレーション設備の排熱利用
衛生 設備	厨房 給排水		・一般型厨房器具・電気式床暖房	・局所排気型厨房器具 ・太陽熱集熱式床暖房(50 ㎡)
仕様			•受水槽+加圧給水方式	・受水槽+加圧給水方式・簡易式トイレ・雨水利用設備
防災	電源		特になし	・蓄電池(10kWh)、可搬式発電機(2kWh)・コージェネレーション設備(25kW×2 台)
機能	ガスその他		低圧ガス引き込み	・中圧ガス引き込み※専用ガバナー設置
70%月亡			特になし	·二次避難所的機能 ·防災体育館機能

※1 硬質ウレタンフォーム相当、※2 ポリスチレンフォーム発泡板相当

表 4-2 運用条件(参照小学校)

利用時間	平日			休日		
	空調	照明	換気	空調	照明	換気
普通教室	9-15	9-18	0-24	_	_	0-24
特別教室	9-15	9-18	0-24	_	_	0-24
管理諸室	7-21	7-21	0-24	9-18	9-18	0-24
廊下(教室前)	_	9-21	0-24	_		0-24
廊下(管理諸室前)	_	9-21	_	_	8-21	_
体育館	_	8-21	0-24	_	8-21	0-24
校庭		自動点滅				
室内環境設定	冷暖某設定温度(℃)		暖冷房期間]	照明照度	CO2 濃度
	冷房	暖房	冷房	暖房	(l_X)	(ppm)
普通教室	28℃	18℃	6月	12 月	500	1000
特別教室			~9 月	~3月	500	1000
管理諸室	_				750	1000
廊下	_			_	300	_
体育館	_	_	_	_	500	1000

(2)実現可能性検討における建築、設備の仕様例

ア. 暖冷房エネルギー消費量の低減対策例

暖冷房エネルギー消費量は、建物の断熱性能の強化、夏期の日射遮蔽、冬期の日射取得等の熱負 荷低減方策と、空調方式、熱源効率の向上、搬送動力の低減等の設備効率の向上により達成される。

本試算においては、主に以下の(r) \sim (*) の対策等の導入により暖房エネルギー消費量、冷房エネルギー消費量を 50%低減することを見込む。50%低減の内訳の概要は以下の通りとなる。

(1-30%) × (1-30%) =49% (約 50%の省エネルギー)

熱負荷低減 適正な温度設定、 以下(ア)-(エ)、等

高効率機器の採用 適正な機器容量の選定 以下(オ)-(キ)、等

(ア) 断熱仕様

教室棟、特別教室・管理棟などにおいて、屋根・外壁・床下、開口部の断熱性能を高く確保することで、暖房の熱負荷を 12%程度の低減が見込まれる。また、体育館等においては、暖房空間ではないが、冬期の活動、災害時の避難者の温熱環境向上の視点から、断熱を適正に行い、空気式太陽熱集熱装置等の設置を検討する。

具体的には、壁の断熱はトップランナー断熱材(下表等)を用いて、外壁 50mm 程度、屋根 100mm 程度、床下 100mm 程度、開口部は Low- ϵ 複層ガラス(熱貫流率 $1.6[W/m^2 \cdot \mathbb{C}]$ 以下程度)等を検討する。

区分	目標基準値
ム ガ	熱伝導率λ[W/(m•K)]
グラスウール断熱材	0.04156
ロックウール断熱材	0.03781
押出法ポリスチレンフォーム保温材	0.03232

表 4-3 断熱区分ごとの目標基準値

(d) 日射遮蔽·日射取得

庇等により、教室、管理諸室等の冷房負荷を低減させる。庇深さは窓面が南の場合は概ね、窓高さの1/2程度を検討し、夏期の日射遮蔽と冬期の日射取得を同時に達成する。庇による夏期の冷房負荷低減効果は概ね8%程度となることが見込まれる。

(ウ) 外気負荷低減

外気の取入れは原則的に全熱交換器等の個別換気装置を利用する。なお、室の使用状況に併せて風量を可変可能とし、夜間等の無人時には停止もしくは微風量での運転が可能な機器を採用する。消し忘れ防止や中間期のモード変更を一括で行えるよう、集中リモコン等にて管理できるようにする。これらの対策により、冬期で暖房負荷の 20%程度、夏期で冷房負荷の 5%程度の低減が見込まれる。

(エ) 適正な室内環境条件の設定

良好な学習環境の確保と省エネルギーが矛盾しないよう、適正な温熱環境の確保を行う。特に 冬期の湿度の低下はインフルエンザ等のウィルス性疾患の予防上も重要であるため、加湿器の設 置について十分に検討する。

(オ) 空調熱源システム

本試算においては、普通教室廻りは学年、クラスにより利用状況がさまざまであるため、高効率 EHP によるビル用マルチエアコン方式を想定した。なお、特別教室や管理諸室も同様の考え方とする。

ただし、職員室は常に在席者がおり、年間を通した利用が見込まれる部屋であるため、コージェネレーション設備からの排熱の給湯利用で使い切れない部分の受け皿として、排熱回収型吸収式冷温水機等の導入を検討し、防災拠点としての性能と省エネルギー性を同時に確保する。また、重要系統については、停電時でも運転を可能とするよう、システムもしくは機器により対応する。コージェネレーション設備の運転時間は空調運転時間と連動させ、排熱を夏期・中間期は冷房・給湯に、冬期は給湯に活用する方法に検討する。なお、このような温水利用の熱システムは、太陽熱集熱パネル等の再生可能エネルギーとの連携も可能であるため、全体計画の中において積極的な導入を検討する。






図 4-1 コージェネレーション設備の排熱及び太陽熱集熱パネルによる暖冷房・給湯



1) 平常時における電源供給



2) 停電時における電源供給

図 4-2 重要系統の通電イメージ図

(カ) 高効率熱源機器の採用

上記の対策等により最小化された熱負荷をさらに高効率に処理することで、暖冷房エネルギー 消費量は大きく低減される。例えば、熱負荷が 30%削減され、熱源効率が 30%向上すると、 $(1-0.3) \times (1-0.3) = 0.49$ となり、50%の省エネルギーが達成される。本試算では主に下表程 度の性能を見込んだ。また、ビル用マルチエアコンは、機種により部分負荷効率が最大となる負 荷率が異なる。そのため、年間における暖冷房シミュレーションを実施して、年間を通じてピー ク性能、平均性能が高くなる機種選定、ゾーン選定を行うことが重要で、機種・容量の適正化に より20%程度の省エネルギーが見込まれる。

	×	N/3/3 - 4
	参照小学校	新設小学校
中央式	空冷ヒートポンプチラー+FCU	排熱投入型吸収式冷温水機
	COP-暖房·冷房 3.57	COP-冷房 1.31、暖房 0.87(高位発熱量基準)
個別式	ビル用マルチエアコン (電気式)	高効率ビル用マルチエアコン (電気式)
	COP-冷房 3.54、暖房 3.95	COP-冷房 4.12、暖房 4.60

表 4-4 空調方式

(キ) 搬送動力の低減対策

中央熱源方式を利用する際には、空調機ファン、ポンプ等の風量、流量は VAV (変風量制御、 Variable Air Volume)、VWV(変流量制御、Variable Water Volume)や設定温度による発停等 を行い、70%程度の低減が図られることが見込まれる。

イ. 照明設備の仕様例

本試算において、照明関連の対策としては、主に以下の対策を講じ、以下に説明する効果の積み上げにより、概ね 68%程度の低減が見込まれる。68%程度の低減の内訳の概要は以下の通りとなる。

- ① 人感センサー、タイマー制御、集中管理
- ② 適正な照度設定(350lx~400lx)及び初期照度補正制御
- ③ Hf 蛍光灯、LED 照明の高効率器具の利用
- ④ グレア(まぶしさ感)を抑え最大限に昼光を活用する建築的工夫と明るさ連動制御

(7) 照明制御

照明器具の特性や自然光を利用することで、机上面照度を適正に制御し、照明エネルギーを 低減する。照明制御は利用のされ方と整合して、適用することが効果的であるため、本試算にお いては下表のとおりに、その制御による削減効果と適用対象室を想定した。なお、明るさセンサ 一制御による効果は、建築的に昼光を取り入れる努力が行われた建築計画を想定し、一般的な効 果量の倍程度を見込んでいる。

(低減率)	適正照度 補正	明るさ センサー	人感センサー 制御	集中 リモコン	高効率 照明器具	照度の 適正化	削減率
	15%	60%	20%	0%	10%	20%	
普通教室	0	0		0	0	0	75%
多目的スペース	0	0		0	0	0	75%
特別教室	0	0		0	0	0	75%
管理諸室	0			0	0	0	61%
廊下	0		0	0	0	0	49%
階段	0		0	0	0	0	49%
便所	0		0	0	0	0	49%
倉庫			0	0			20%
体育館				0	30%		30%

表 4-5 照明制御等における省エネルギー効果と適用用途室

[※]湯沸室を設ける場合は便所と同様

(イ) 適正照度及び高効率照明器具

学校衛生環境基準では、「教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx 以上であることが望ましい」とされており、一般的には 500lx 程度で設計されている場合が多い。一方で、東日本大震災以降、オフィスビル等では従来は 750lx 程度で運用されていたオフィスにおいて、300~400lx 程度に照度を落として運用している事例が多く報告され、作業性についても問題がないことなどが報告されているため、本試算においては 400lx の照度設定とする。なお、設計照度は従来通りの 500lx とし、あくまで運用照度の想定を 400lx とする。

照明器具については、LED 照明を積極的に利用し、設定照度の低減効果は照度に比例として換算した。

	参照小学校	新設小学校				
設定照度	500lx	400lx				
照明器具	Hf蛍光灯	LED ベースライト				
調光制御	制御なし	明るさセンサー制御				
建築仕様	特になし	ライトシェルフ、ハイサイドライト				
		勾配天井、光庭				


表 4-6 居室廻りの設定条件

表 4-7	共用	引部の設定条	件

2.0.000								
	参照小学校	新設小学校						
設定照度	300lx	200lx						
照明器具	Hf 蛍光灯	LED ベースライト						
	電球型蛍光灯	LED 蛍光灯						
調光制御	制御なし	人感センサー制御						

眩しさを極力排除しつつ、最大限昼光を利用するためには、できる限り高い位置からの彩光が求められるため、梁を逆梁として、ライトシェルフより上の開口を最大化するなどの工夫が必要となる(図 4-3)。なお、バルコニーを設置する場合は、昼光率が低下し、昼光による照明エネルギー消費量の低減効果が目減りする可能性があるため、他の断熱計画等との勘案によりファサードの計画を検討する。

また、勾配天井など室内に入光した光ができる限り室奥まで届く仕様を検討する必要がある。 なお、北側の多目的スペース側からの天空光も最大限活用し、両面採光とすることが非常に重要であるため、普通教室と多目的スペースの間の間仕切りは、透過性のある材料を想定する。






図 4-3 普通教室廻りにおける建築計画の例

ウ. 換気設備の仕様例

換気設備における対策としては主に以下を想定し、高効率ファンの導入、全熱交換器の 24 時間運転モードの導入、一般換気等の適正制御等により 50%程度の省エネルギーを達成することを見込む。 50%の内訳の概要は以下の通りとなる。

効率の高いファン・・・DCファン等

② 適正制御 ・・・CO2 センサー、人感制御、熱・空気質制御等

③ 24 時間換気への対応 ・・・微風量モード付、休暇期間中の停止等

④ 一括管理・手動発停制御・・集中管理コントローラー

○全熱交換器の省エネ

○その他の換気ファン制御 →発停制御により30~40%の省エネルギー(以下、(イ))

(7) 全熱交換器

近年の学校はシックスクールが社会的問題となって以降、建築基準法により非住宅の居室において 0.3 回/時間以上の 24 時間換気設備を導入することが求められ、24 時間 365 日運転しつづける運用が一般的となりつつある。

設備項目毎のエネルギー消費量に占める換気の比率は以前に比べると顕著に大きくなりつつ ある。特に夜間や長期期間中も平日昼間と同様の風量で換気をし続けている場合、年間ではかな りのエネルギー消費量となっている。

下表に示す通り、普通教室の場合、平日、休日を合わせた非在室時間は年間 8,760 時間中の 80%と大きい比率を占めており、職員室においても 48.5%となっている。この時間帯に必要最小限の運用を行うことが換気のエネルギー消費量低減に大きな影響を及ぼす。

本試算において、参照小学校ではこの微弱モードを利用せずに、長期休み以外の平常時は週末も含めて強運転行っているとし、本新設小学校では非在室時には微弱モードで運転することとする。また、在室時についても CO2 濃度センサーにより風量の低減(10%程度)を図ることが見込まれる。

数10 工文品主》出主《尚										
	平日		休日							
	在室時間	非在室時間	在室時間	非在室時間						
普通教室	1,755 時間	2,925 時間	0 時間	4,080 時間						
	20.0%	33.4%	0.0%	46.6%						
職員室	3,430 時間	2,450 時間	1,080 時間	1,800 時間						
	39.2%	28.0%	12.3%	20.5%						

表 4-8 主要諸室の在室時間と非在室時間

※表 2-11 の建物利用時間及び表 2-12 の建物利用日数の想定を用いて集計(p42 参照)

職員室平日の在室時間の計算例:利用時間は、表 2-11 より管理諸室の平日(照明)の利用時間 7-21 = 14 時間、日数は、表 2-12 より教職員勤務日数 245 日とし、この利用時間と日数を用いて、在室時間=14 時間×245 日=3,430 時間としている。

	式 10 工派人法冊である所重と旧真电力が起教										
	全熱交換	·時			普通換気						
	特強	強	弱	微弱	特強	強	弱	微弱			
風量 (m3/h)	500	500	350	210	500	500	350	210			
消費電力(W)	275	258	169	102	275	258	169	102			

表 4-9 全熱交換器による風量と消費電力の比較

(イ) 換気ファン制御

小学校では給食室程度であるが、三相の大型ファン等については消費電力も大きいため、必要最小限の運用となるように制御を行うことが重要である。

また、便所やパントリー等の第三種換気を対象としている空間においても、清潔に利用することにより常時の運転は不要であり、運転時間を大幅に減らすことができる。

(低減率)	高効率ファン	サーモ制御	インバーター制御	在室検知 タイマー制御	備考
	10%	70%	60%	70%	
機械室	0	0			
電気室	0	0			
家庭科室					
倉庫	0			0	
便所	0			0	
給食室	0		0		

表 4-10 換気制御等における省エネルギー効果と適用用途室

[※]一部のメーカーでは、24 時間運転中(非在室時間)には自動に微弱風量に切り替える制御を有している。

※湯沸室を設ける場合は便所と同様

エ. 太陽光発電設備の仕様例

本試算において、太陽光発電設備の定格出力は他の取組導入後に残ったエネルギー消費分を賄う量として位置づけ、ゼロエネルギー化を目指す。この場合、設置スペースの面積が物理的に成立するかも併せて確認する。太陽光発電設備導入時の留意点を以下に示す。

- ① 適正な設置環境 ・・・棟配置、設置方位角、設置角度
- ② 系統との連系、災害時における蓄電池等々の連携
- ③ 周辺マンションの日影の配慮

なお、本試算における導入仕様を以下に示す。また、次ページにシミュレーションによる発電量 の試算結果を示す。

セル種類 : 単結晶アモルファス

定格出力 : 290kW (必要容量: 285.9kW)

モジュール効率 : 19.7%

パネル面積 : 1,500 m²程度 (290÷0.197=1,487)

設置方位 : 南向き

設置角度 : 10° (パネルの敷設面積が最大になるような角度に設定)

〇太陽光発電シミュレーション(P24 の気象条件を基に算出)

kWh/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1月	0	0	0	0	0	0	165	1,292	2,819	3,907	4,470	4,530	3,988	3,185	1,962	711	32	0	0	0	0	0	0	0	22,785
2月	0	0	0	0	0	1	419	1,695	3,190	4,206	4,570	4,686	4,602	3,422	2,202	1,119	229	0	0	0	0	0	0	0	25,035
3月	0	0	0	0	0	121	881	2,136	3,428	4,327	5,073	5,001	4,472	3,903	2,881	1,640	543	30	0	0	0	0	0	0	27,869
4月	0	0	0	0	20	481	1,447	2,707	3,722	4,504	4,926	4,851	4,281	3,952	2,840	1,646	616	85	0	0	0	0	0	0	27,701
5月	0	0	0	0	175	904	1,846	2,768	3,884	5,055	5,628	5,510	5,372	4,684	3,496	2,203	1,200	341	2	0	0	0	0	0	37,374
6月	0	0	0	0	167	712	1,511	2,186	2,942	3,347	3,576	4,064	3,766	3,268	2,547	1,705	890	285	15	0	0	0	0	0	26,405
7月	0	0	0	0	191	838	1,804	2,665	3,839	4,790	5,280	5,216	5,122	4,537	3,424	2,197	1,232	428	26	0	0	0	0	0	36,090
8月	0	0	0	0	40	477	1,407	2,367	3,144	4,141	4,447	4,740	4,962	4,325	3,348	2,187	1,094	244	0	0	0	0	0	0	29,486
9月	0	0	0	0	1	306	1,130	1,984	2,773	3,188	3,663	3,765	3,628	3,128	2,254	1,222	381	17	0	0	0	0	0	0	21,247
10月	0	0	0	0	0	94	891	2,126	3,026	3,720	3,903	4,153	3,967	3,028	2,124	892	97	0	0	0	0	0	0	0	21,885
11月	0	0	0	0	0	9	465	1,454	2,437	3,386	3,769	3,926	3,503	2,549	1,452	416	1	0	0	0	0	0	0	0	19,003
12月	0	0	0	0	0	0	112	895	2,047	3,014	3,679	3,444	3,161	2,352	1,287	336	0	0	0	0	0	0	0	0	17,274
年間総発電量(kWh/年)										312,154															

※網掛け部は次頁の簡易日影計算により発電が見込まれない時間帯





図 4-4 太陽光発電による発電量 (パネル面積 1451 m²)

※パネル面積: 想定定格出力 285.9(kW) ÷0.197(kW/m²)=1,451(m²)



オ. 厨房設備の仕様例

厨房設備における対策としては、主に以下の対策とする。

① 厨房器具 ・・・局所排気可能な装置

② 調理・食器洗い用給湯・・・コージェネレーション設備の排熱利用(優先)

③ 乾燥用床暖房 ・・・太陽熱排熱の利用(優先)

④ ガス調理器具の採用 ・・・電気から熱を発生させる調理器具のガス化

既存の川崎市の調査及び参照小学校の図面調査等から、参照小学校の厨房エネルギー消費量の内 訳を以下に示す。厨房では調理用に利用するガスが全体の 50%弱を占め、乾燥のための床暖房のエ ネルギー消費量も全体の 18%弱程度となっている。

本新設小学校の試算では、給食用の給湯は全てコージェネレーション設備で賄うことを想定する。なお、電気ヒーター式の床暖房については、エネルギー効率が1を超えず、一次エネルギー消費量に換算してもさらに効率が低下することから取りやめ、太陽熱利用の温水循環タイプ等の自然エネルギーを活用し、ボイラー等で追い掛けるシステム等と想定し、できる限り省エネルギーを図る。これらのシステムは汎用されていないため、設計段階で暖冷房、給湯システムとの連携も含めて検討する。

また、調理器具によるエネルギー消費量の低減は難しいが、ガス調理器具の採用により、一次エネルギー消費量の低減が図られるととともに、局所排気調理器具を利用することで、排気を最小化することができる。




図 4-5 参照小学校における厨房のエネルギー消費量表 4-11 参照小学校における厨房のエネルギー消費量の内訳

	平日	エネルギー消費量	ᡶ(MJ/年)		
	ТН	参照小学校	新設小学校		
1	調理	324,982	254,924		
2	調理(ガス)	584,748	609,790		
3	床暖房	290,557	0		
4	給湯	223,776	0		
合計		1,424,063	864,714		
	口币	_	39.3%		

カ. エネルギー消費量の概算

参照小学校の一次エネルギー消費量の内訳をみると、暖冷房、照明、換気、厨房の 4 用途においてエネルギー消費量の 8 割ぐらいを占めている。合計は 532 MJ/(年・㎡)程度であり、DECC(非住宅建築物の環境関連データベース、Data-bese for Energy Consumption of Commercial building)データ等における平均値に対して、1.5 倍程度の数値となっており、また床面積の規模も従来の学校よりも増加している状況がうかがえる。

これは、学校の冷房化、24 時間換気の導入、厨房の床暖房など環境面、衛生面の水準が向上したことに加えて、オープンスクールタイプの多目的室、吹き抜けによる大規模空間を有する学校が増加するなど、教育の視点から空間的な豊かさの水準も向上しつつある状況に起因していることが考えられる。ただし、一般のオフィスビル(延床面積 $3000 \, \text{m}^2$ 、 $6 \, \text{阵建程度}$)では震災後の節電対応後においても $1,800 \, \text{MJ/}(年 \cdot \text{m}^2)$ 程度であり、オフィスビル等に比べると $1/3 \, \text{以下となっている}$ 。

雪	設備項目		気	ガ	ス	合計
μ.	Z IM - Z I	平日	休日	平日	休日	
暖房		54.0	3.3			57.4
冷房		31.0	2.0			32.9
照明		92.4	14.2			106.6
コンセン	ント	30.9	1.6			32.5
換気	全熱交換器	69.5	58.1			127.6
	換気ファン	19.6	5.3			24.9
厨房	•	54.3	1.1	71.3	0.0	126.7
給湯(原	厨房以外)	9.8		2.9		12.7
その他		1.8	0.4			2.2
変圧器	損失	4.7	4.0			8.8
太陽光	発電					
合計		368.1	90.1	74.2	0.0	532.3

表 4-12 エネルギー消費量の試算例 (参照小学校) 単位: MJ/(年·m²)

表 4-13 エネルギー消費量の試算例 (新設小学校) 単位: MJ/(年・m²)

=	·····································	電	気	ガ	ス	合計
Ē.	以佣欠口		休日	平日	休日	
暖房		14.0	1.5	12.8		28.3
冷房		9.0	1.2	6.3		16.5
照明		27.4	6.9			34.2
コンセン	ント	24.8	1.3			26.0
換気	全熱交換器	40.2	18.6			58.8
	換気ファン	11.6	4.0			15.6
厨房		22.5	1.4	53.8	0.0	77.7
給湯(原	厨房以外)	0.0		3.5		3.5
その他		0.7	0.2			0.9
変圧器	損失	2.9	2.6			5.5
コシェネレ	ーション設備	-35.2		38.7		3.5
太陽光発電		-144.6	-126.1			-270.7
合計		-26.7	-88.5	115.1	0.0	-0.1

	- 1.1 / 14 1 12 12 13 13 13 13 13	出上	参考/	小学校	新設!	小学校	水山/岸 交
	設備項目	単位	消費量	創出量	消費量	創出量	削減率
エネルギー	暖房	MJ/(年·㎡)	57.4		28.3		51%
消費量	冷房	MJ/(年·㎡)	32.9		16.5		50%
	照明	MJ/(年·㎡)	106.6		34.2		68%
	コンセント	MJ/(年·㎡)	32.5		26.0		20%
	換気	MJ/(年·㎡)	152.5		74.4		51%
	厨房	MJ/(年·㎡)	126.7		77.7		39%
	給湯(厨房以外)	MJ/(年·㎡)	12.7		3.5		73%
	その他	MJ/(年·㎡)	2.2	\	0.9		58%
	変圧器損失	MJ/(年·㎡)	8.8		5.5		37%
	コーシェネレーション設備	MJ/(年·㎡)	0.0	\	3.5		_
	太陽光発電	MJ/(年·㎡)				270.7	
	小計		532.3	0.0	270.6	270.7	
	省エネルギー率		_		49.2%		
創エネ対策	太陽光発電パネル	MJ/(年·㎡)	0.0		-270.7		
による効果	合計		532.3 -0.1		.1		
	省エネルギー率 (Net)		-	-	100	0.0%	
太陽光発電	定格出力	kW				285.9	
仕様	パネル面積	m [*]				1451.1	

表 4-14 参照小学校と新設小学校の比較




図 4-6 ゼロエネルギー化の試算結果

4. 2 CASBEE 学校の試算内容

本新設小学校においては、ゼロエネルギー化の推進だけでなく、様々な対策を含めて CASBEE に よる「S」ランクの実現を目指している。

「S」ランクを達成するための設計要件を把握するため、現段階で挙げられている主な取組を CASBEE 学校にて試行的に評価した。

(1)主な評価のポイント

- 温熱環境の確保(Q1)
- · 音環境の確保 (Q1)
- ・ 機器更新、配管更新等の容易性 (Q2)
- ・ 災害時の信頼性確保 (Q2)
- ・ 大規模な省エネルギー (LR1)
- · 非再生性資源利用の最小化(LR2)
- · 地域活性化(Q3)

(2)評価の前提条件

- ・上記のポイントに挙げている対策については、各評価項目にて想定される仕様にて、レベル4、 レベル5の採点を行っている。
- ・その他の項目については、原則的には一般的レベルでの評価としているが、本計画において具体 的な方針が示されている内容については想定してレベル1~5の範囲で評価している。

(3)試行評価の結果

- ・環境効率 BEE=3.1 (S ランク、CASBEE 学校 2010 年版)
- ·環境品質 Q 項目

Q=64 点($0\sim100$ 点、100 点が最高評価)

 $Q_1=3.8$, $Q_2=3.6$, $Q_3=3.0$

※レベル1~5、3が一般的、5が最高評価

・環境負荷低減 LR 項目

L=20点 $(0\sim100$ 点、0点が最高評価)

 $LR_1=4.9$, $LR_2=4.1$, $LR_3=3.3$

※レベル1~5、3が一般的、5が最高評価

CASBEE 学校-新築

103

1-1 建物概要				1-2 外観
建物名称	新川崎地区新設小学校(仮称)	階数	地上4F	
建設地	神奈川県川崎市	構造	RC造	
用途地域	市街地区域、準工業地域、準防火地域	平均居住人員	1,000 人	
気候区分		年間使用時間	4,510 時間/年	
建物用途	学校,	評価の段階	基本設計段階評価	外観パース等
竣工年	2018年 予定	評価の実施日	2013年10月8日	図を貼り付けるときは
敷地面積	16,800 m ²	作成者	川崎市	シートの保護を解除してください
建築面積	3,000 m²	確認日		
延床面積	12,000 m ²	確認者		



3 設計上の配慮事項 総合 その他				
The state of the s		(注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄 物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環 境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあ れば、ここに記載してください。		
Q1 室内環境 注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してく ださい。		Q3 室外環境(敷地内) 注)「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に 記載してください。		
LR1 エ ネルギー 注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。	LR2 資源・マテリアル 注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。	LR3 敷 地 外 環境 注) 「LR3 敷 地 外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載し てください。		

- ■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency(建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality(建築物の環境品質)、L: Load(建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction(建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency(建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃薬に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命名数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO:排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
 ■LCCO。の算定条件等については、「LCCO。算定条件シート」を参照されたい

	<i>「設小学校(仮称)</i>	■使用評価マニュアル: 欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト:	CASBE	E_SCH-NC	_2010(v.
コアシー	一ト 基本設計段階				
	T CENTRALIAN		建物全体·共	共用部分	
慮項目		環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み	全体
Tale Adir i	生。理域日 縣		W	係数	2.5
室内	物の環境品質			0.40	3.5 3.8
<u> </u>			4.7	0.15	4.7
	グープー 		5.0	0.40	
	1 室内騒音レベル		5.0	1.00	
	2 設備騒音対策		-	-	
1.2	2 遮音		4.4	0.40	
	1 開口部遮音性能	開口部遮音性能の向上	5.0	0.30	
	2 界壁遮音性能		3.0	0.30	
	3 界床遮音性能(軽量衝撃源)	床材等による遮音	5.0	0.20	
	4 界床遮音性能(重量衝撃源)	床材等による遮音	5.0	0.20	
1.3	3 吸音	壁、天井の吸音	5.0	0.20	
2 温熱理			3.4	0.35	3.4
2.1	1 室温制御		3.8	0.50	
	1 室温		3.0	0.60	
	2 負荷変動・追従制御性	Not the history of the second	-	- 0.40	
	3 外皮性能	断熱性能の向上	5.0	0.40	
	4 ゾーン別制御性	-	-		
	5 温度·湿度制御 6 個別制御	-	_		
	7 時間外空調に対する配慮	-	-	_	
	7 時間が至調に対する配慮 8 監視システム	-	-	_	
2 2		-	3.0	0.20	
	3 空調方式	–	3.0	0.30	
3 光・棋			4.2	0.25	4.2
	1 昼光利用		4.6	0.30	
	1 昼光率	大きく高めの開口部	5.0	0.60	
	2 方位別開口		-	-	
	3 昼光利用設備	ライトシェルフ等	4.0	0.40	
3.2	2 グレア対策		4.0	0.30	
	1 照明器具のグレア		-	-	
	2 昼光制御	<u></u> 庇、カーテン	4.0	1.00	
	3 映り込み対策		-		
	3 照度		3.0	0.15 0.25	
	4 照明制御	昼光利用連動制御、人感制御等	5.0 3.5	0.25	3.5
4 空気	具 環境 1 発生源対策		3.0	0.50	3.5
7	1 化学汚染物質	 低ホルムアルデヒド建材、什器の利用	3.0	1.00	
	2 アスベスト対策		-	-	
	3 ダニ・カビ等		-	-	
	4 レジオネラ対策		-	-	
4.2	2 換気		3.3	0.30	
	1 換気量		3.0	0.33	
	2 自然換気性能	自然換気窓の設置	4.0	0.33	
	3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.33	
4.0	4 給気計画	_	- -	0.20	
4.3	3 運用管理	CO2センサーによる換気量制御	5.0 5.0	0.20	
	1 CO ₂ の監視 2 喫煙の制御	全館禁煙	5.0	0.50	
	-ビス性能	one report Vide	-	0.30	3.6
++-				0.00	
	K		3.8	0.40	3 ×
1 機能性			3.8 4.0	0.40	3.8
1 機能性	1 機能性・使いやすさ				3.8
1 機能性			4.0	0.40	3.8
1 機能性	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性	パリアフリー対策	4.0 3.0	0.40 0.50	3.8
1 機能1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性	パリアフリー対策	4.0 3.0 - 5.0 4.5	0.40 0.50 -	3.8
1 機能1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観	パリアフリー対策	4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50	3.8
1 機能1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 0 理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50	3.8
1.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 0 理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画	パリアフリー対策 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50	3.8
1.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30	3.8
1.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30	3.8
1.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30	3.8
1.1 機能性 1.1 1.2 1.3	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 1 広さ感・景観 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50	
1.4 機能作 1.1 1.2 1.3 1.3	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50	
1.4 機能作 1.1 1.2 1.3 1.3	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 - 3.5	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	
1.4 機能作 1.1 1.2 1.3 1.3	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 - 3.5 3.5	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48	
1.2 1.3 1.3 2 耐用作 2.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアプリー計画 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震 1 耐震性		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.40 0.50 - 0.50	3.5
1.2 1.3 1.3 2 耐用作 2.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震 1 耐震・免震 1 耐震性 2 免震・制振性能		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48 0.80 0.20	
1.2 1.3 1.3 2 耐用作 2.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リブレッシュスペース 3 内装計画 3 維持管理 1 維持管理に配慮した設計 2 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震 1 耐震性 2 免震・制振性能 2 部品・部材の耐用年数		4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 - 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50 - 0.31 0.48 0.80 0.23 0.23	
1.2 1.3 1.3 2 耐用作 2.1	1 機能性・使いやすさ 1 広さ・収納性 2 高度情報通信設備対応 3 パリアフリー計画 2 心理性・快適性 1 広さ感・景観 2 リフレッシュスペース 3 内装計画 3 権持管理 1 維持管理用機能の確保 3 衛生管理業務 性・信頼性 1 耐震・免震 1 耐震性 2 部品・部材の耐用年数 1 緊体材料の耐用年数 2 外壁仕上げ材の再絡必要間隔 3 主要内装仕上げ材の更新必要問	本質内装の積極利用等	4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.7 3.0 3.0 3.0 4.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.50 - 0.31 0.48 0.80 0.20 0.33 0.23 0.23	
1.2 1.3 1.3 2 耐用作 2.1	1 機能性・使いやすさ	木質内装の積極利用等 木質内装の積極利用等	4.0 3.0 - 5.0 4.5 5.0 - 4.0 3.0 3.0 3.0 - 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.40 0.50 - 0.50 0.30 0.50 - 0.50 0.30 0.50 0.50 - 0.31 0.48 0.80 0.23 0.23	

	2.4 信頼性		4.6	0.19	
	1 空調・換気設備	重点機能の信頼性の確保、電源の二重化	5.0	0.20	
	2 給排水・衛生設備	重点機能の信頼性の確保、給排水電源の二重化、雨水利用	5.0	0.20	
	3 電気設備	電源の二重化、受変電設備の地上配置	5.0	0.20	
	4 機械・配管支持方法		3.0	0.20	
	5 通信・情報設備	地域防災無線の設置、構内LAN	5.0	0.20	
3	対応性・更新性		3.6	0.29	3.6
ا "ا	3.1 空間のゆとり		3.6	0.31	
	1 階高のゆとり	階高3.7m	4.0	0.60	
	2 空間の形状・自由さ	<u>ра Бјо.</u> / III	3.0	0.40	
-	3.2 荷重のゆとり	1	3.0	0.31	
	3.3 設備の更新性	•	4.1	0.38	
		構造材、非構造材を傷めない更新を可能とする	5.0	0.17	
	1 空調配管の更新性	構造材、非構造材を傷めない更新を可能とする	5.0	0.17	
	2 給排水管の更新性	構造材、非構造材を傷めない更新を可能とする	5.0	0.17	
	3 電気配線の更新性	構造材、非構造材を傷めない更新を可能とする	5.0	0.11	
	4 通信配線の更新性 5 設備機器の更新性	構造的、非構造的で物のない更制を可能とする	3.0	0.11	
		•	3.0	0.22	
	6 バックアップスペース		3.0	0.30	0.0
	室外環境(敷地内)		_		3.0
1 :	生物環境の保全と創出		2.0	0.30	2.0
2	まちなみ・景観への配慮		3.0	0.40	3.0
	地域性・アメニティへの配慮		4.0	0.30	4.0
Ĭ	3.1 地域性への配慮、快適性の向上	地域開放施設、緑化等	5.0	0.50	
-	3.2 敷地内温熱環境の向上	- SARABBIAN ITTIO V	3.0	0.50	
LB				2.00	4.2
	建築物の環境負荷低減性		_		
	エネルギー		_	0.40	4.9
1	建物の熱負荷抑制	断熱、高断熱開口部、庇	5.0	0.30	5.0
2	自然エネルギー利用		4.5	0.20	4.5
	2.1 自然エネルギーの直接利用	自然換気、昼光利用	4.0	0.50	
	2.2 自然エネルギーの変換利用	太陽光発電等	5.0	0.50	
3	設備システムの高効率化	高効率熱源、LED、照明制御、換気量制御	5.0	0.30	5.0
	効率的運用		5.0	0.20	5.0
ſ	4.1 モニタリング	見える化による環境教育	5.0	0.50	
	4.2 運用管理体制	計画段階からの継続したエネルギーマネジメント	5.0	0.50	
LR2	資源・マテリアル			0.30	4.1
	水資源保護		3.8	0.15	3.8
ľŕ	1.1 節水	節水便器等	4.0	0.40	0.0
l -		山小区都寺	3.6	0.60	
	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	雨水利用	4.0	0.67	
	1 雨水利用システム導入の有無	· 阿小利用	4.0		
	がサークを利用とコーノ第3の大価		2.0	0.33	
	2 雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33	4.2
2	非再生性資源の使用量削減		4.2	0.63	4.2
2	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減		4.2 3.0	0.63	4.2
2	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用	*************************************	4.2 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24	4.2
2	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	高炉セメント	3.0 3.0 5.0	0.63 0.07 0.24 0.20	4.2
2	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用	高炉セメント 集成材、レンガ	3.0 3.0 5.0 5.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20	4.2
2	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非精造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材	集成材、レンガ	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05	4.2
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24	
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避	集成材、レンガ	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24	4.2
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用	集成材、レンガ	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24 0.22	
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 プロン・ハロンの回避	集成材、レンガ	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68	
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68	
	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等)	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 -	
3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50	4.0
3 LR3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50	4.0
3 LR3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.30	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 地域環境への配慮	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33	4.0
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球湿暖化への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 4.5 - 3.0 4.0 3.0 3.0 4.5 - 5.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 地球温暖化への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.25 0.50	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球湿暖化への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 4.5 - 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.33 0.25 0.50 0.25	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 地球温暖化への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=Oの冷媒使用 /ンフロン、ノンハロン消火剤	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 4.5 - 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 地域環境への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 - 5.0 4.0 3.9 3.0 3.0 4.5 - 4.0 3.9 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.68 - 0.50 0.30 0.33 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25	4.0 3.3 3.9
3 S	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 5 染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 地球温暖化への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 1 雨水排水負荷抑制 2 汚水処理負荷抑制 3 交通負荷抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.38 - 0.50 0.50 0.30 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25	4.0 3.3 3.9
3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 地球温暖化への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 1 雨水排水負荷低減 1 下水外理負荷抑制 3 交通負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.30 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3 : [[]	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の総続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 4.5 - 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	4.0 3.3 3.9
3 : [[]	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地域環境への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インララへの負荷抑制 1 雨水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 周辺環境への配慮 3.1 騒音・振動・悪臭の防止	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境での配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境が悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 「商水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 間辺環境への配慮 3.1 脳音・振動・悪臭の防止 「騒音・振動・悪臭の防止 「騒音・振動・悪臭の防止	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3 : [[]	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 4 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 数地外環境 地球温暖化への配慮 4 次列・大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 3.1 1 雨水外球負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 8 辺環境への配慮 3.1 1 脳音・振動・悪臭の防止 1 振動音・	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3 : [[]	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 1 南水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 1 服理境への配慮 3.1 賢・振動・悪臭の防止 1 脳音	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.30 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3 : [[]	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 4 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 数地外環境 地球温暖化への配慮 4 次列・大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 3.1 1 雨水外球負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 8 辺環境への配慮 3.1 1 脳音・振動・悪臭の防止 1 振動音・	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.3	3.3 3.9 3.0
3 : LR3 1 : 2 : [非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の総続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 数地外環境 地球温暖化への配慮 地球温暖化への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 3 交通負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 8 辺環境への配慮 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 1 腰音・振動・悪臭の防止 1 振動・	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 - 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.30 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3 : LR3 1 : 2 : [非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の総続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 清火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 数地外環境 地球温暖化への配慮 地球環境への配慮 地域環境への配慮 2.1 太気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 1 雨水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 関辺環境への配慮 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 1 脳音 2 振動 3 悪臭 3.2 風書、日照阻害の抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.3	3.3 3.9 3.0
3 : LR3 1 : 2 : [#再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 数地外環境 地球温暖化への配慮 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.68 - 0.50 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.3	3.3 3.9 3.0
3	#再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.33 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.25 0.26 0.33 0.40 1.00 0.4	3.3 3.9 3.0
3	非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 「一個水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 「一個水排水負荷(減 2 汚水処理負荷抑制 」 「一個水解・物の配慮 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 「一個、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、上間、	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0
3	#再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の機続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 5 染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒 敷地外環境 地球温暖化への配慮 地球温暖化への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 8 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 原棄物処理負荷抑制 3 大器音・振動・音 2 振動 3 悪臭 3.2 風害、日照阻害の抑制 1 風害の抑制 2 砂塵の抑制 3 日照阻害の抑制 1 風害の抑制 1 風害の抑制 3 日照阻害の抑制	集成材、レンガ 躯体と非構造材を分離容易な工法 GWP=0の冷媒使用 ノンフロン、 プンハロン消火剤 ゼロエネルギー住宅	4.2 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.5 - 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	0.63 0.07 0.24 0.20 0.05 0.24 0.22 0.32 0.68 - 0.50 0.50 0.30 0.33 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	3.3 3.9 3.0

4. 3 各計画段階におけるエネルギーマネジメントの考え方

(1)基本計画~設計~工事施工~運用のプロセスを考慮したエネルギーマネジメント

ア. 基本計画段階(現時点)

- ・「ゼロエネルギー化推進・防災機能向上 WG」では、外部専門家も参画し、基本設計のプロポーザルを発注する上で整理しておくべき設計条件、ゼロエネルギー化を実現する上で必要となる性能・機能、本新設小学校として達成すべき防災機能を整理する。そのうえで、本建設予定地の特性等を踏まえた今後の建設計画に向けての方針を検討する。
- ・ゼロエネルギー化実現可能性検討のケーススタディを行い、本新設小学校の建築・設備仕様の 案を策定する。この案を採用することによるエネルギー消費量の概算、費用対効果を試算する。
- ・CASBEE 学校及び CASBEE 川崎による「S」ランクを達成するための設計要件を把握するため 現段階で挙げられている主な取組を CASBEE 川崎にて試行的に評価する。
- ・設計~工事施工~運用段階におけるエネルギーマネジメント(以下「エネマネ」と記載)表記の 方針、進め方などについて検討する。
- ・上記の内容を基本計画書(または抜粋等による「エネマネ計画書(基本計画段階)」)に取りまと める。
- ⇒市(教育委員会・まちづくり局)で確認し、基本設計者に対する基本設計要件書類として引き継ぐ。




図 4-7 基本計画段階におけるエネルギーマネジメント体制

表 4-15 基本計画段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割

関係者	主な役割	
市(教育委員会・まち	①コンサルタント(基本計画者)の決定とコンサルタント業務契約	
づくり局)	②エネルギーマネジメント体制の構築	
	③基本計画図書の承諾(ゼロエネルギー化性能、CASBEE 評価を含む)	
コンサルタント	④ゼロエネルギー化性能検討、CASBEE 評価	
	⑤エネルギーマネジメントの進め方の検討	
	⑥WG などエネルギーマネジメントの支援	
	⑦基本計画図書(またはエネルギーマネジメント計画書(基本計画段階))の作成	

④ 基本設計段階

- ・基本設計者は、「ゼロエネルギー化の実現」、「CASBEE 川崎による S ランクの実現」するための 基本設計や検証を行う。また、検証のための体制づくりを行う。 ⇒基本設計者の責任において、 必要に応じて外部専門家等の知見等を踏まえて、ゼロエネ設計等を実現させる。これにより実現 のための責任を一元化する。
- ・上記の実現や検証のために、基本設計者の知見等が不足する場合に、基本設計者自身が外部専門 家等を含めた検証体制を組む。 ⇒設計者が学識経験者を含めた体制を組むことは、これまでの 市の設計において、類似の事例あり。
- ・基本設計業務として性能検証を行う。
- ・基本設計による建築・設備仕様により、学校の運用実態を踏まえてエネルギー消費量の試算を 行い、ゼロエネルギー化が実現できることを確認する。
- ・基本設計内容により、CASBEE 学校及び CASBEE 川崎による「S」ランクを達成できていることを確認する。
- ・運用段階の性能検証を考慮した計測設備(データの見える化を含む)や検証計画を作成する。
- ⇒実用的な計測計画、効果的な検証計画であることを市(まちづくり局)で確認を行う。
- ・上記の内容について、市(まちづくり局・教育委員会)、基本設計者(外部専門家等を含む)に よるエネマネの会議体を組み、定期的に状況を報告、確認する。
- ・基本設計者が、上記の内容を基本設計書(または抜粋等による「エネルギーマネジメント計画書 (基本設計段階)」)に取りまとめる。この中には、設計条件、設計根拠、設計主旨、ゼロエネ検 討、CASBEE 検討、運転・制御検討、運用段階の計測計画・検証計画を含める。
- ⇒市(まちづくり局・教育委員会)で確認し、実施設計するための基本設計書とする。




図 4-8 基本設計段階におけるエネルギーマネジメント体制

公 1 10 金字版 所 次間 にゅうり 5			
関係者	主な役割		
市(まちづくり局・教育委	①基本設計者の決定と基本設計業務契約		
員会)	②エネルギーマネジメント体制の構築		
	③エネルギーマネジメント会議の開催		
	④エネルギーマネジメント・プロセスの管理		
	⑤基本設計書の承諾(ゼロエネルギー化性能、CASBEE 評価を含む)		
	⑥実施設計への引継ぎ		
基本設計者(外部専門家等	⑦性能検証体制の構築(外部専門家等を含む)		
を含む)	⑧ゼロエネルギー化性能検討、CASBEE 評価		
	⑨基本設計書(またはエネルギーマネジメント計画書(基本設計段階))の作成		

表 4-16 基本設計段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割

⑤ 実施設計段階

- ・実施設計段階では、基本設計をもとに詳細設計を行うため、基本的に検証体制は組まない。
- ・但し、ゼロエネルギー化に関係する設計内容に変更が生じた場合には、基本設計時の検証体制 によりゼロエネ化実現などの検証を行う。
- ・実施設計の内容に合わせて「エネルギーマネジメント計画書(実施設計段階)」を実施設計者が 作成する。この中には、基本設計段階からの変更内容、特により具体的な運転・操作・制御検討、 運用段階の計測計画・検証計画を含める。

⇒市(まちづくり局・教育委員会)で確認し、工事施工者に対する実施設計書類として引き継ぐ。





図 4-9 実施設計段階におけるエネルギーマネジメント体制

表 4-17 実施設計段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割

関係者	主な役割		
市(まちづくり局・教育委	①実施設計者の決定と実施設計業務契約		
員会)	②実施設計図書の承諾(エネルギーマネジメント計画書(実施設計段階)を含む) ③工事施工への引継ぎ		
実施設計者	④実施設計図書の作成 (エネルギーマネジメント計画書 (実施設計段階)を含む)		

⑥ 工事施工段階

- ・工事施工段階では、実施設計をもとに工事施工を行うため、基本的に検証体制は組まない。
- ・工事監理者(設計者)は、通常の工事監理業務に加えエネマネの観点から、施工図、施工要領書 機器納入仕様等を確認・報告する。また、現場検査、工場検査も行う。
- ・工事監理者(設計者)は、エネマネの観点から、機能性能試験計画書を作成し、工事施工者の協 力のもと、機能性能試験を行い、設計の意図通りに性能を発揮し、稼働することを確認・調整し、 報告する。また、運用段階で利用する取扱説明書(運用マニュアル)を作成する。
- ⇒市(まちづくり局・教育委員会)で確認を行う。竣工時期により、稼働確認ができないものは、 運用開始後に確認を行う。
- ・運用段階の性能検証を考慮した計測設備施工(データの見える化を含む)や検証計画の見直しを 行う。
- ⇒実用的な計測計画、効果的な検証計画であることを市(まちづくり局・教育委員会)で確認を行
- ・エネマネの観点から確認・報告が必要となる事項について、市(まちづくり局・教育委員会)、 工事監理者(設計者)、工事施工者によるエネマネの会議体(現場定例の分科会等)を組み、適 宜、状況を報告、確認する。
- ・工事監理者(設計者)が、上記の内容を「エネルギーマネジメント計画書(工事施工段階)」に 取りまとめる。この中には、設計条件・設計根拠・設計主旨・ゼロエネの検討結果、CASBEE の検討結果、運転・操作・制御の検討結果、運用段階の計測計画・検証計画等を含める。
- ⇒市(まちづくり局・教育委員会)で確認し、運用管理者に対する設計・施工主旨書類として引き 継ぐ。
- ・工事施工者は、設計図をもとに工事監理者の指導の下、ゼロエネルギー化を含めた施工を実現さ せる。工事監理者(設計者)の性能試験実施、報告書作成支援等の協力を行う。



エネルギーマネジメント会議

図 4-10 施工段階におけるエネルギーマネジメント体制

表 4-18 施工段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割

	次階における関係者とエネルや・マネンアンドにおける主な技能		
関係者	主な役割		
市(まちづくり局・教育委	①工事施工者の決定と工事施工契約		
員会)	②工事監理者の決定と工事監理契約		
	③エネルギーマネジメント体制の構築		
	④エネルギーマネジメント会議の開催		
	⑤エネルギーマネジメント・プロセスの管理		
	⑥施工図書の承諾		
	⑥機能性能試験計画書の承諾、機能性能試験報告書の確認		
	⑦エネルギーマネジメント計画書(工事施工段階)の承諾(ゼロエネルギー化性能、		
	CASBEE 評価を含む)		
	⑧運用者への引継ぎ		
工事監理者	⑨エネルギーマネジメントの観点からの工事監理業務		
	⑩機能性能試験計画書の作成、機能性能試験の実施、報告書の作成		
	⑪エネルギーマネジメント計画書 (工事施工段階) の作成		
工事施工者	⑫エネルギーマネジメントの観点からの工事施工		
	③機能性能試験計画書の作成補助、機能性能試験の実施補助、報告書の作成補助		
	④工事施工図書の作成		

⑦運用段階

- ・市(教育委員会)の委託により、外部専門家等による「ゼロエネルギー化の実現」、「CASBEE 川崎による S ランクの実現」するための検証体制づくりを行う。
- ・このときの外部専門家等は、エネマネの観点に基づき設計・施工内容の把握、エネルギー消費 量の分析(必要に応じて計測)、運用状況の把握・検証、不具合の検知と改善提案、CASBEE 川崎による評価等の総合的なエネマネ能力を有するものとする。
- ⇒基本設計段階の性能検証体制(外部専門家等)への委託も考えられるが、設計者・工事監理者 側に立った検証結果となることが懸念されるため、それ以外の体制であることが望ましい。
- ・エネマネの観点から設計・施工の実情が設計・施工主旨と適合しているか確認する。
- ・竣工時に機能試験ができないものについて、運用開始後の動作確認等を行う。
- ・計測機器による運用エネルギーデータを分析し、運用状況を把握する。各省エネ項目が設計意図に沿った動作や運用がなされているか、その効果等の検証を行う。
- ・ゼロエネルギー化の管理指標(単年度の学校全体のエネルギー収支が概ねゼロ以下であること) に基づきエネルギー管理支援を行う。
- ・仮に目標を達成できない場合は、設計、施工、運用、外部条件等を分析し、性能検証を行う。
- ・性能検証の結果、設計または施工に問題があると判断される場合には、市(まちづくり局)から工事監理者(設計者)、工事施工者に是正等の指示を行う。学校の運用に問題がある場合は、学校への助言や必要に応じて運用支援などを行う。
- ・性能検証の内容の一部 (データの見える化を含む) は、学校または市 (教育委員会) が環境学習に活用することも考えられる。
- ・上記の内容について、市(教育委員会・まちづくり局)、学校、外部専門家等によるエネマネの会議体を組み、定期的に状況を報告、確認する。中長期的な体制の構築による PDCA サイクルの確立が望ましい。また、市(まちづくり局)の委託により、工事監理者(設計者)や工事施工者を参画させる。
- ・外部専門家等は、上記の内容を「エネルギーマネジメント報告書」に取りまとめ、市(教育委員会)に報告する。

エネルギーマネジメント会議




図 4-11 運用段階におけるエネルギーマネジメント体制

表 4-19 運用段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割

衣 4-19 建用权陥にありる関係有とエイルヤーマインメントにありる主な役割			
関係者	主な役割		
市(教育委員会・まち	①外部専門家等の決定と業務契約		
づくり局)	②工事監理者と業務契約		
, , , , ,	③工事施工者と業務契約		
	④エネルギーマネジメント体制の構築		
	⑤エネルギーマネジメント会議の開催		
	⑥エネルギーマネジメント計画書(運用段階)の承諾		
	⑦エネルギーマネジメント報告書の確認		
	⑧工事監理者 (実施設計者)、工事施工者への是正等の指示		
	⑨学校への運用支援の依頼		
外部専門家等	⑩性能検証体制の構築		
	⑪エネルギーマネジメント会議の運営支援		
	⑫エネルギーマネジメント・プロセスの管理		
	⑬ゼロエネルギー化性能の確認と報告(計測、データ分析を含む)		
	④エネルギーマネジメント計画書(運用段階)の作成		
	⑤エネルギーマネジメント報告書の作成		
工事監理者	⑩機能性能試験の実施、報告書の作成(工事施工段階で未実施分)		
	⑪エネルギーマネジメント会議への出席		
	18是正指示などへの対応		
工事施工者	⑩機能性能試験の実施補助、報告書の作成補助(工事施工段階で未実施分)		
	②適切な操作方法の説明		
	①エネルギーマネジメント会議への出席		
	②是正指示などへの対応		
学校	②適切な操作の実施、児童への教育		
	④エネルギーマネジメント会議への参加		

(2) 運用時のエネルギーマネジメントの内容

ア. ゼロエネルギー化管理項目

- ・ゼロエネルギー化の実現するために活用する主な管理項目を以下に示す。
 - ▶室内環境状態(温度・湿度・照度)
 - ▶機器・器具類の運転期間・時間
 - ▶機器・器具類の設定値・制御値

表 4-20 運用段階において想定されるゼロエネルギー化管理対象項目

		「「なん、く忍をられる」。	一个///
分野	項目	対象	項目
建築	断熱	建築躯体・窓ガラス	室温
	室内環境	温熱環境	室温・相対湿度
		光環境	照度
電気設備	電源設備	受電設備	電圧、電流、力率、デマンド
		変圧器	負荷率
	照明・コンセント	照明	照度、点灯時間
		0A 機器等	使用時間
空調設備	熱源機器	熱源 (補機含む)	運転期間・時間、冷温水温度、冷却水温度、
			熱量、エネルギー消費量、効率
		エアコン	運転期間・時間、電力量、設定値
	空調機器	空調機	運転期間・時間、熱量、外気量、フィルタ差
		工 901及	圧、設定値
		ファンコイルユニット	運転期間・時間、設定値
		全熱交換器	運転期間・時間、運転モード
		換気ファン	運転期間・時間、電力量
衛生設備	給水		給水量
	給湯設備		給湯量、エネルギー消費量
	厨房設備		エネルギー消費量
その他	太陽光発電設備		発電量
	全体消費量	電気、ガス、水	エネルギー消費量
	省エネ設備		※設備内容による

イ. ゼロエネルギー化実現のための計測方針

- ・エネルギー消費量については、用途別(またはエリア別)、設備別に計測する。
 - ▶用途別:教室群、特別教室群、職員室等、給食、体育館、プール、グラウンド、廊下など ▶エリア別:階ごと、棟ごと
 - ▶ 設備別:照明、コンセント、熱源、エアコン、換気、動力、太陽光発電、省エネ設備など
- ・一部の教室群については重点計測エリアとし、教室ごとに個別計測できるようにする。これらの 計測データは、環境学習にも活用する。
- ・上記の重点計測エリアでは、室内環境状態(温度、湿度、照度)の計測を行う。
- ・計測データは、学校内の専用サーバーにデータを蓄積し、インターネットを介して学校内のパソコン、市(教育委員会)、外部専門家等のパソコンでの閲覧を可能とする。また、昇降口には専用モニターを設置し、児童に対する「見える化」を行う。




図 4-12 運用段階における計測システムの概念