

学校体育館への空調設備の整備に関するサウンディング型市場調査 質問に対する回答

No.	質問内容	回答
1	様式3 提案書については、全ての項目に記入する必要はなく回答可能な範囲での作成も可という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	様式3 提案書に記載する概算費用は、参考費用という認識でよろしいでしょうか。 現状の実績値を踏まえた概算となり、事業化年度によっては物価上昇値を考慮する必要があると考えています。	提案書でいただく情報は、全て本市の今後の検討の参考とさせていただくものです。 物価上昇の影響については、別途市で検討しますので、概算費用については、令和7年6月時点の状況で（物価上昇の観点を含めず）算出してください。
3	様式3 提案書については、データでの提出のみで別途ファイリングする必要はないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	提案書 様式3の提案内容6において従来手法とは提案内容1にあります直工（従来手法）と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	格技室の想定条件（総面積、建築年度、構造等）について教えてください。	提案書様式に追記する予定で、ホームページにて後日公表します。
6	各学校のガス、電気のインフラ状況（有無、空き容量）について教えてください。	本調査では、学校毎に提案を求めるものではありません。
7	EHP/GHPの概算を作成するにあたって、下記の条件はいかがいたしますか。貴市にてベースを設定していただけますと幸いです（コスト感がぶれて、比較にならなくなるため）。 EHP：電気工事内容（例：受変電改修有無） GHP：都市ガスエリアにおいて、都市ガス、LPガスのどちらを使用するか	概算費用の算出にあたっては、次の条件で作成してください。 冷房能力：60馬力 EHPの条件：変圧器について、変圧器容量150KVAに更新を想定。 その他、EHPの運転に必要な電力を供給する設備を提示してください。 GHPの条件：都市ガスとLPガスのどちらを使用するかについての方針は決まっていません。 提示できる熱源により提案していただきたいと考えております。 また、LPガスの場合は、燃料保管庫も考慮の上、算出してください。 なお、ヒアリング時に、詳細な設定条件を確認させていただく想定ですので、可能な限り記載して下さい。

学校体育館への空調設備の整備に関するサウンディング型市場調査 質問に対する回答

No.	質問内容	回答
8	コロナ流行以降に設定された、貴市の避難所における1人当たりの面積をご教示ください。空調機器選定における負荷計算に影響してまいります。 ・避難所指定としない体育館の有無？(全校避難所指定となるか) ※避難所前提で空調能力を仮定すると、通常使用の能力よりオーバースペックとなるため。避難所指定の体育館を地域ごとに選別(〇校に1校)とすることは可能か。	今回の調査においては、避難所開設時の使用条件に基づく熱負荷計算をする必要はありません。 本調査で見込む、熱負荷計算における想定利用人数は、生徒数290人(1学年分)、教職員20人が同時に使った状況により算出してください。 なお、現時点での地域防災計画では、避難所の収容可能人数は、各学校の校庭及び体育館、教室の面積を、「避難者一人当たり必要面積を2㎡」と仮定して除した概算値としています。 また、本調査の対象となる155棟は全て指定避難所です。
9	体育館の建て替えは築60年を目安に考えられているでしょうか。 (事業期間中に体育館の建て替えが発生しないか否か)	本市の学校施設長期保全計画においては、目標耐用年数を80年と設定しています。本調査では、事業期間中に建て替えが発生しない前提で提案して下さい。
10	施工は夏休み、冬休み、春休み等の長期休暇以外も可能か否か。	現時点では、施工条件については検討中であり、御提案や希望があればお示しください。なお、棟数や年数を提案する際には、前提条件をお示しください。
11	室内機の形状は天井吊型の想定とさせていただいてもよろしいでしょうか。	本調査では基本的には、天吊り型を想定しておりますが、他の形状の御提案を妨げるものではありません。