

議案第 99 号

仮称新川崎地区産学官共同研究施設クリーンルーム整備工事請負契約の
変更について

仮称新川崎地区産学官共同研究施設クリーンルーム整備工事請負契約（平成
23年10月5日契約）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成24年 6 月 4 日提出

川崎市長 阿 部 孝 夫

- | | |
|---------------|---|
| 1 工 事 名 | 仮称新川崎地区産学官共同研究施設クリーンルーム整備工事 |
| 2 工 事 場 所 | 川崎市幸区新川崎308番10 |
| 3 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 |
| 4 契 約 金 額 | 変更前契約金額 574,350,000円
変更後契約金額 603,211,350円
差引増加金額 28,861,350円 |
| 5 完 成 期 限 | 平成24年8月31日 |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館
富士・大同共同企業体
代表者 富士古河E&C株式会社
代表取締役社長 小池 文章
構成員 大同産業株式会社
代表取締役 竹原 克俊 |

工 事 概 要

工 事 名	仮称新川崎地区産学官共同研究施設クリーンルーム整備工事
1 工事概要	
<p>本工事は仮称新川崎地区産学官共同研究施設のクリーンルーム（クラス100 170 m²、クラス10000 585 m²）の新設工事を行うものであり、当初契約時は議決を要する金額未満であったが、増額の変更契約により議決を要する金額を超えたため提出するものである。</p>	
(1) 空気調和設備	
<p>空冷式ヒートポンプチリングユニット、</p>	
<p>空冷式冷専チリングユニット、ドライコイル、フィルターユニット</p>	
(2) 給排水設備	
(3) 実験機器設備	
<p>純水装置設備、特殊ガス設備、排ガス処理設備</p>	
(4) 建築工事	
(5) 電気設備工事	
<p>※クラス100、クラス10000は米国連邦規格（F．S．209D）による。</p>	
2 変更理由	
<p>施設入居者の決定に伴う不可欠な仕様の見直しにより、クリーンルーム内における、より高度な研究開発に必要な特殊ガス配管の追加などのインフラ設備の充実や、安全対策の強化が必要となったため変更を行うものである。</p>	