

# 基幹管路の更新延長と更新率等について

## ■ 基幹管路の更新延長・更新率【バックアップを除く】

【単位：km】

| 取 組                | 整 備 箇 所      | R8 ～ R11         |  |  |  | 備 考             |
|--------------------|--------------|------------------|--|--|--|-----------------|
| 【取組 6】<br>基幹管路の更新  | 産業道路配水管      | 0.3              |  |  |  |                 |
|                    | 1号配水本管(鷺沼工区) | 3.9              |  |  |  | R7から実施          |
|                    | 1号配水本管(生田工区) | 0.5              |  |  |  | R15まで継続※        |
| 【取組16】<br>基幹管路の耐震化 | 夜光町配水管       | 1.7              |  |  |  | R6から実施          |
|                    | 水江町配水管       | 0.4              |  |  |  |                 |
|                    | 菅配水管         | 0.2              |  |  |  |                 |
|                    | 高石 1 号配水管    | 0.8              |  |  |  |                 |
|                    | 京町連絡管        | 1.1              |  |  |  |                 |
|                    | 黒川配水管        | 2.0              |  |  |  | R12まで継続※        |
| 整備・更新延長（合計）        |              | 10.9             |  |  |  | <b>2.73km/年</b> |
| 整備・更新率(%)          |              | ※ 基幹管路の総延長:304km |  |  |  | <b>0.90%/年</b>  |

※ 実際の更新延長は、完成年度に一括して計上することとしているため、完成年度が令和12年度以降となる工事については、R11年度までの計画施工延長を記載しています。