



消火器の準備が必要です！

火災予防条例の改正により、平成26年8月1日から屋外において、祭礼、縁日、花火大会、展示会など、不特定多数の者の集合する催しを行う際に、対象の火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要になります。

対象となる催しとは？

神社などでのお祭り、商店街のイベント、花火大会、市民祭・区民祭など公的機関主催のイベント、学園祭、自治会・町内会で行うイベントなど**不特定多数の者が出入りする催し**。

※ 近親者や個人的なつながりによる催し、相互に面識のある方のみが参加する催しなどは対象外。



対象の火気器具とは？



ガスコンロ



業務用グリドル



発電機

その他、移動式ストーブ、カセットコンロ、炭焼器、ホットプレート等があります。

準備する消火器は？

消火器は「能力単位」が標記されたものをご準備ください。

※ エアゾール式の消火具（消火スプレー）のタイプや住宅用消火器は該当しませんのでご注意ください。



仕様	
総重量	3.36 kg
実重量	1.5 kg
ガス重量	3.0 kg
試験圧力値	23.5 kgf/cm ²
放射時間(20℃)	約 13 S
放射距離(20℃)	3 ~ 6 m
使用温度範囲	-20 ~ +40℃
型式番号	消保58-191-2号
製造年	1999年
製造番号	26533
能力単位	1・B-3・C

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課 (TEL 223-2703)
又は最寄りの消防署予防課まで

- ◆ 臨港消防署 TEL 299-0119
- ◆ 川崎消防署 TEL 223-0119
- ◆ 幸消防署 TEL 511-0119
- ◆ 中原消防署 TEL 411-0119

- ◆ 高津消防署 TEL 811-0119
- ◆ 宮前消防署 TEL 852-0119
- ◆ 多摩消防署 TEL 933-0119
- ◆ 麻生消防署 TEL 951-0119



川崎市消防局
イメージキャラクター 太助

ガソリン携行缶の取扱いに注意!

ガソリンの危険性

ガソリンは気温が -40°C でも気化し、小さな火源でも引火し、**爆発的に燃焼**します。

火気に
近づけないで!!



容器について

ガソリンを入れる容器は、消防法令により一定の強度のある材質を使用することと、容量が制限されています。

特に灯油用ポリエチレンかんにガソリンを入れることは、**非常に危険**です。

携行缶は、「試験確認済証」のラベルが付いたものを使用しましょう。




注意表示について

ガソリンの入った携行缶を使用するにあたり、注油口付近の目立つ場所に判読しやすい大きさに**注意表示**をシール等で作成し、貼り付けましょう。

表示内容やラベルのデザインは右の例を参考にしてください。

【注意表示の例】



保管について

ガソリンは揮発性が極めて高く、火が着くと爆発的に燃焼するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えて下さい。

保管する際は、直射日光の当たる場所や高温の場所で保管しないこと。**火気等から離して保管**して下さい。



発電機等への給油方法

携行缶から発電機等へ給油する際は、以下の点に注意して下さい。

- ・周囲の安全を確認すること。
- ・フタを開ける前に**エンジン**（発電機等）を**停止**すること。
- ・フタを開ける前に必ず**エア抜き**すること。
- ・ガソリンの噴出に注意すること。



備考



川崎市消防局
イメージキャラクター
太助



カセットこんろの取扱いに注意！！

カセットこんろ本体やカセットボンベが異常に熱せられると、**カセットボンベ内部が高圧になり爆発する恐れ**があります。次の3点に注意して、カセットこんろを正しく使いましょう！！

1. カセットボンベ容器カバーを覆うような大きな調理器具は使用しない！

大きなナベや鉄板で**熱の出口がふさがれると、ボンベに熱が伝わってしまいます。**

この状態を長時間続けると、**ボンベの内部圧力が異常に高くなり、爆発する恐れ**があります。



2. 2台以上並べて使用しない！

カセットこんろを2台以上並べて使用すると、**お互いの燃焼炎でボンベが過熱**され、ボンベ内の圧力が異常に上昇して爆発することがあります。

また、周辺の可燃物に引火したり、カセットこんろが過熱されて表面が高温になり、やけどをする危険もあります。



3. 炭の火おこしをしないこと！

炭は非常に高温になります。

炭とカセットこんろの燃焼炎によるダブルの輻射熱がボンベを高温にしてしまい、**内部圧力が異常上昇して爆発する恐れ**があります。



お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課 (TEL 223-2703)
又は最寄りの消防署予防課まで

◆ 臨港消防署 TEL 299-0119
◆ 川崎消防署 TEL 223-0119
◆ 幸消防署 TEL 511-0119
◆ 中原消防署 TEL 411-0119

◆ 高津消防署 TEL 811-0119
◆ 宮前消防署 TEL 852-0119
◆ 多摩消防署 TEL 933-0119
◆ 麻生消防署 TEL 951-0119



川崎市消防局
イメージキャラクター
太 助