

## さいわい横断歩道橋エレベーター3号機の運転停止について

さいわい横断歩道橋エレベーター3号機が、本日の台風16号の影響により停止し、現在、緊急点検を実施しておりますが、復旧までに時間を要する見込みであることから、お知らせいたします。

- 1 停止日時 令和3年10月1日（金） 午後5時頃
- 2 場 所 川崎市幸区幸町2丁目地内  
さいわい横断歩道橋エレベーター3号機（下記位置図のとおり）
- 3 概 要 台風16号の影響により、エレベーター昇降路内の制御機器に雨水が流入したため、停止したものです。なお、今回の運転停止に伴い、閉じ込められた方はおりません。
- 4 今後の対応 停止した原因の詳細については、現在調査中であり、機器の補修及び安全が確認でき次第、運転を再開いたします。
- 5 位置図



### 【問合せ先】

川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課 西澤  
電話 044-200-0801