

令和5年5月30日
報道発表資料

市立川崎病院のブレーカーの焼損による一部機器の停止に伴う
救急の受入れ制限について
(5月30日午後5時30分現在 第1報)

本日、市立川崎病院1階の委託職員が製作作業を行う工作室付近にあるブレーカーが焼損し、接続されている機器の一部に電気が供給できなくなったため、現在、救急の受入れを制限しています。

この焼損に伴い停止している機器について、現在復旧に向けた検証作業を行っています。(負傷者等は発生しておりません)

1 発生日時

令和5年5月30日(火)午後2時頃

2 発生場所

市立川崎病院(川崎市川崎区新川通12-1)1階工作室付近ブレーカー

3 停止した機器及び影響

当該ブレーカーに接続しているCT等の検査機器については、稼働ができないため、現在、救急の受入れを制限しています。

4 対応

川崎消防署により原因を調査中です。復旧の目途は立っていません。調査結果を踏まえ、当該ブレーカーの修繕をはじめ、速やかな復旧に向け必要な対応を実施します。

【問合せ先】

川崎市病院局市立川崎病院事務局庶務課 伊藤
電話：044-233-5521(代表)