

宮前消防署で発生した火災について

宮前消防署において、電源タップの一部が焦げる火災が発生しましたので報告します。

1 発生日時

令和6年2月9日（金）11時15分頃

2 発生場所

宮前区宮前平2丁目20番地4 宮前消防署

3 焼損物等

3階予防課事務所で使用していた7つのコンセントを備えた電源タップ及び3つのコンセントを備えた電源タップが若干焼損
(庁舎等への延焼はありません)

4 負傷者

なし

5 原因

宮前消防署にて現在調査中

【問合せ先】

川崎市消防局総務部施設装備課 北村

電話：044-223-2581

川崎市宮前消防署 押部

電話：044-852-0119