

市立川崎病院で発生したコンセントの焼損について

市立川崎病院 1 階患者総合サポートセンター（医療福祉相談・がん相談支援センター）において、パソコン等に利用しているテーブルタップの電源プラグとコンセントの差込口付近が黒く焦げているのを確認しましたので、報告します。

なお、診療、相談業務への影響はございません。

1 発見日時

令和 6 年 6 月 7 日（金）8 時 5 0 分頃

2 発生場所

市立川崎病院（川崎市川崎区新川通 1 2 - 1）

1 階患者総合サポートセンター（医療福祉相談・がん相談支援センター）

3 経 過

9 時 3 0 分頃、川崎消防署に通報し、現場確認の上、火災扱いとなった。

4 焼損物等

電源プラグ 1 個、コンセント 1 か所（周辺機器への延焼はありません。）

5 負傷者

なし

6 診療、相談業務への影響

なし

7 原 因

川崎消防署により原因を調査中です。

（問合せ）川崎市病院局市立川崎病院事務局庶務課 伊藤

電話：044-233-5521（代表）