

## 市立川崎病院で発生したコンセントプラグ等の焼損について

市立川崎病院2階血液センターにおいて、大型冷凍庫のコンセントプラグとそのコンセントプラグが接続されているテーブルタップの差込口等が黒く焦げているのを確認し、火災扱いとなりましたので、報告します。なお、負傷者及び診療への影響はございません。

### 1 発見日時

令和6年9月5日（木）16時30分頃

### 2 発生場所

市立川崎病院（川崎市川崎区新川通12-1）

2階血液センター

### 3 経過

令和6年9月5日（木）

・16時30分頃 血液センター職員がコンセントの変色を発見し、施設管理事業者へ連絡

・18時頃 施設管理事業者が状況を確認し、コンセントプラグを抜くとともに、血液センター職員が大型冷凍庫内の物品を別の冷凍庫に移動

翌9月6日（金）

・8時40分頃 施設管理事業者から庶務課へ報告

・9時20分頃 川崎消防署に通報し、現場確認の上、火災扱いとなった。

### 4 焼損物等

冷凍庫のコンセントプラグ1個、テーブルタップ1個、掲示されていた紙若干

### 5 負傷者

なし

### 6 診療への影響

なし

### 7 原因

川崎消防署により原因を調査中です。

(問合せ) 川崎市病院局市立川崎病院事務局庶務課 伊藤  
電話：044-233-5521 (代表)