

市立多摩病院で発生したノートパソコンのA Cアダプタのケーブル焼損について

市立多摩病院 6 階西病棟ワークステーションにおいて、ノートパソコンのA Cアダプタのプラグをテーブルタップに差した際に火花が発生し、当該A Cアダプタのケーブルが焼損しているのを確認し、火災扱いとなりましたので、報告します。なお、負傷者及び診療への影響はございません。

1 発生日時

令和 6 年 10 月 21 日（月）23 時頃

2 発生場所

市立多摩病院（川崎市多摩区宿河原 1－30－37）

6 階西病棟ワークステーション

3 経 過

令和 6 年 10 月 21 日（月）

・23 時 00 分頃 6 階西病棟のワークステーション内で病院職員がノートパソコンのA Cアダプタのプラグをテーブルタップに差したところ、同A Cアダプタのプラグから火花が発生。当該テーブルタップの使用を中止とした。

翌 10 月 22 日（火）

・0 時 15 分 当該ノートパソコンのA Cアダプタのプラグを他のテーブルタップに差したところ、同A Cアダプタのプラグから火花が発生。当該ノートパソコンの使用を中止とした。

10 月 24 日（木）

・10 時 00 分頃 看護部から多摩病院総務課へ報告

・11 時 12 分頃 多摩病院総務課から多摩消防署に通報し、現場確認の上、火災扱いとなった。

4 焼損物等

ノートパソコンのA Cアダプタのケーブル 1 本

5 負傷者

なし

6 診療への影響

なし

7 原 因

多摩消防署により原因を調査中です。

（問合せ）川崎市病院局経営企画室（多摩病院運営管理担当）水谷
電話：044-200-3861（直通）