

市立小学校の蛍光灯照明器具焼損について

令和 7 年 6 月 1 2 日（木）に市立新町小学校（川崎区渡田新町）の蛍光灯照明器具焼損が発生し、わくわくプラザ室を利用していた児童 3 人とスタッフが校庭に一時的に避難しましたが、15 分後に安全が確認されたため、プラザ室に戻り通常通り運営いたしました。川崎消防署により安全が確認されており、また、負傷者等はなく、学校運営等は通常通り行っておりますのでお知らせします。

<学校名>

川崎市立新町小学校（児童数 321 名） 校長名 楠田 典子 （くすだ のりこ）
川崎市川崎区渡田新町 3 丁目 15-1

<蛍光灯照明器具の焼損について>

- ・発生日時 令和 7 年 6 月 1 2 日（木）16 時 30 分頃
- ・発生場所 新町小学校 東校舎 2 階廊下天井
- ・経緯

日直の教諭が校舎巡回をしていたところ、東校舎 1 階付近で焦げ臭いにおい気づき、教頭が校内を確認したところ、東校舎 2 階の廊下天井に設置されている蛍光灯照明器具に異常が見られたため、川崎消防署に通報しました。川崎消防署による検分の結果、蛍光灯照明器具一基が若干焼損していたことがわかりました。

・原因

川崎消防署より、蛍光灯照明器具のコンデンサーの経年劣化の可能性が高いとの報告を受けておりますが、詳細につきましては現在、調査中です。

・対応

川崎消防署が臨場し、蛍光灯照明器具の点検やブレーカー、高圧変電室の確認を行いました。また、東校舎 2 階廊下の蛍光灯照明器具と東校舎 1 階から 2 階までの階段の蛍光灯照明器具のブレーカーは念のため遮断しました。

<今後の対応について>

川崎消防署により 6 月 1 2 日 19 時前までに安全が確認されており、現在は学校運営等は通常通り行っています。

<わくわくプラザについて>

東校舎 1 階のわくわくプラザ室を利用していた児童 3 人とスタッフが校庭に一時的に避難しましたが、15 分後に安全が確認されたため、プラザ室に戻り通常通り運営いたしました。

【問合せ先】

（施設・設備に関すること）

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 外山
電話 044-200-3055

（学校運営に関すること）

川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 伊藤
電話 044-200-3318

（わくわくプラザに関すること）

川崎市こども未来局青少年支援室 菊池
電話 044-200-2670