

市立小学校の蛍光灯照明器具焼損について

令和 7 年 7 月 9 日（水）に市立犬蔵小学校（宮前区犬蔵）において蛍光灯照明器具の焼損が発生し、火災扱いとなりましたのでお知らせします。なお、避難者と負傷者等はなく、宮前消防署により再燃のおそれはないと判断されたことから、学校運営は通常どおり行っております。

<学校名>

川崎市立犬蔵小学校（児童数 889 名） 校長名 藤原 由布子 （ふじわら ゆうこ）
川崎市宮前区犬蔵 1 丁目 3 番 1 号

<蛍光灯照明器具の焼損について>

- ・発見日時 令和 7 年 7 月 9 日（水）16 時頃
- ・発生場所 犬蔵小学校 本校舎 4 階 階段付近
- ・経緯

教員が校舎巡回をしていたところ、本校舎 4 階付近で焦げ臭いにおい気づき、校内を確認したところ本校舎 4 階階段天井に設置されている蛍光灯照明器具に異常が見られたため、校長が宮前消防署に通報しました。宮前消防署による見分の結果、蛍光灯照明器具一基が若干焼損していることが確認され、火災扱いとなりました。

・原因

宮前消防署から、蛍光灯照明器具のコンデンサーの経年劣化の可能性が高いとの報告を受けておりますが、詳細につきましては、現在、同署で調査中です。

<今後の対応について>

宮前消防署により再燃のおそれはないと判断されており、学校運営は通常どおり行っております。

【問合せ先】

（施設・設備に関すること）

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 外山

電話 044-200-3055

（学校運営に関すること）

川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 伊藤

電話 044-200-3318