

市立井田病院2階売店内空調設備の故障に伴う売店の一時休業について

市立井田病院2階の売店（コンビニエンスストア）において、店内に設置されている空調設備（エアコン）が令和7年7月8日（火）に故障し、商品品質の維持及び営業スタッフの健康管理（熱中症対策）の観点から、営業を継続できない状況となったため、7月10日（木）14時から一時休業といたしましたので、お知らせします。

この間、利用者への御不便を最小限とするよう、一刻も早い設備の復旧に向けて空調設備業者と調整を進めておりましたが、交換部品の手配に目途が付き、今週中には必要な整備を行い、営業を再開できる見通しとなっております。

なお、入院・外来診療への直接の影響はありません。

1 経過

- ・令和7年7月8日（火）午前中、市立井田病院（中原区井田2-27-1）2階の売店内に設置されている空調設備の室外機が故障
- ・7月10日（木）14時から一時休業

2 原因

空調設備の室外機の経年劣化によるものと推定されます。

なお、当該設備は導入後14年が経過しておりますが、これまでに故障や不具合の発生はなく、年2回の定期点検でも問題は確認されておりました。

3 診療等への影響

当該設備は、他の空調とは独立しており、入院・外来診療への直接の影響はありませんが、商品の提供のほか、ATMが使えなくなるなど、サービス面で御不便をおかけしています。

4 利用者への案内

当院を利用する方に対しては、ホームページや院内掲示、入院時説明等でお知らせするとともに、近隣薬局等でも用意できない少数の衛生用品や医療材料等については、病院が有償で提供しています。

- ・市立井田病院ホームページ：<https://www.hospital-ida.city.kawasaki.jp/>

問合せ先
川崎市病院局
市立井田病院事務局庶務課 菅沼
電話044-766-2188（代）