

除草作業に伴う武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第 6 施設の電源ケーブル
切断事故の発生について

本市職員が除草作業中、武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第 6 施設（収容台数：95 台）の電磁式自転車ラックに繋がる電源ケーブルを、令和 7 年 7 月 22 日（火）10 時 00 分頃切断する事故が発生しましたのでお知らせします。今回の切断事故によって、電磁式自転車ラックの操作ができなくなり、利用者の皆様に御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本施設の復旧については、数日かかる見込みとなっており、同施設の自転車駐車場 95 台のうち 27 台分が使用できない状態となっているため閉鎖し、復旧作業を行ってまいります。使用できない 27 台分について、現在利用されている方はおりません。

- 1 発生日時 令和 7 年 7 月 22 日（火）10 時 00 分頃
- 2 発生場所 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第 6 施設
（川崎市高津区溝口 1 丁目 4 1 3 番 4）
- 3 事故の概要 自転車等駐車場脇の植栽帯の除草作業の際、駐輪施設の電磁式自転車ラックの電源ケーブルを切断し、電磁式自転車ラックの操作ができなくなる事象が発生しました。事故発生直後に出庫しようとしていた 5 台の自転車が一時的に出庫できませんでしたが、その後、緊急業者により手動でロックを解除し出庫したものです。
- 4 事故原因 除草作業にあたり、電源ケーブルの所在を確認していなかったことが原因です。
- 5 施設管理者 高津区役所道路公園センター
- 6 今後の対応 復旧については、数日かかる見込みとなっており、同施設の自転車駐車場 95 台中 27 台分を閉鎖し、復旧作業を行ってまいります。
なお、復旧時期については、改めてお知らせいたします。
今後の除草作業に際しては、作業前に現地状況を十分に把握し、細心の注意を払って作業にあたることにより、事故の再発防止に努めてまいります。
- 7 駐輪施設の問合せ先 川崎市交通安全協会・NCD 共同企業体
電話 044-233-7231

問合せ先

川崎市高津区役所道路公園センター整備担当 林

電話 044-833-1221

川崎市建設緑政局自転車利活用推進室放置対策担当 村田

電話 044-200-2307