

### 臨港消防署で発生した火災について

令和8年5月20日（水）に臨港消防署殿町出張所において、庁舎内のコンセントを点検中、1階受付に設置されている壁面2口コンセントの一部に焼損を確認し、その後の調査により、火災に該当すると判断しましたのでお知らせいたします。なお、本火災を受けて消防署所等のコンセントを一斉点検した結果、同様の事案は確認されませんでした。

- 1 覚知日時  
令和8年5月20日（水）14時10分
- 2 発生場所  
川崎市臨港消防署殿町出張所 1階受付  
川崎区殿町3丁目25番2号
- 3 焼損物等  
1階受付内壁面2口コンセントの一部が焼損しました。
- 4 原因  
臨港消防署にて現在調査中

#### 【問合せ先】

川崎市消防局総務部施設装備課 鴻田  
電話（外線）044-223-2581  
（内線）48171  
川崎市臨港消防署 小池  
電話（外線）044-299-0119  
（外線のみ）