

川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）で発生した停電について

令和8年6月11日（木）に、川崎市総合福祉センターにおいて、施設内に電力を引き込む高圧ケーブルの損傷に伴う停電が発生しましたので報告します。

停電に伴い、6月12日（金）は職員体制の縮小や節電等の実施により、同センターの機能を一部制限して開所するとともに、同センター内の川崎市子ども発達・相談センター（きつずサポートなかはら）は臨時休所といたしました。

なお、停電については本日午後3時15分に復旧し、6月13日（土）からは全館通常どおり運営いたします。

1 発生日時

令和8年6月11日（木）午後3時40分頃

2 発生場所

川崎市総合福祉センター（川崎市中原区上小田中6丁目22-5）

3 経過

○6月11日（木）

- 午後3時40分頃 停電が発生。非常用自家発電機の稼働
- 午後3時50分 指定管理者が健康福祉局に電話で報告
- 午後4時30分頃 施設の電気主任技術者による点検を実施
※原因が高圧ケーブルの損傷であることが判明
- 午後5時30分頃 電気事業者による確認及び資材調達等の調整
指定管理者による施設利用者調整

○6月12日（金）

- 午前8時00分 高圧ケーブルの交換工事開始
- 午後3時15分 停電復旧完了

4 停電による影響

○人的被害

エレベーターの閉じ込め等による人的被害はなし

○施設への影響

【指定管理施設（会議室・ホール等）】

- ・会議室は、11日（木）は利用予約がなかったため影響なし。12日（金）は予約があった利用団体は1件キャンセル対応。
- ・ホールは、11日（木）は翌日のイベント準備のための利用のみであったため影響なし。12日（金）はイベント主催者と協議し、非常用自家発電機により照明や音響を稼働させ開催いたしました。ただし、全館空調が停止しているため、ホール出入口の扉を開放して送風機を配置するほか、利用者の体調悪化に備えて、市から保健師を派遣して対応いたしました。なお、使用料は両日とも徴収いたしません。

【川崎市総合福祉センター内にあるその他施設】

- ・福祉団体事務室、地域福祉情報バンク等は、停電復旧まで非常用自家発電機により対応し、職員体制の縮小や節電等を実施。
- ・川崎市子ども発達・相談センター（きつずサポートなかはら）は、11日（木）はプログラム終了後、利用者は16時に帰宅。12日（金）は休止し、利用者は日程振替または他の施設で受入れ対応。

5 事故の原因

外部から施設に電力を引き込む高圧ケーブルが損傷したことによるものです。
ケーブルの使用年数は10年経過。損傷の原因等の詳細は調査中です。
なお、本年4月時点での点検では、「異常なし」の結果でした。

6 今後の対応

6月13日（土）から通常どおり運営する予定です。

【補足】川崎市総合福祉センターの概要

- ・指定管理者 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
（指定期間：令和8年4月1日～令和13年3月31日）
- ・利用時間 午前9時から午後9時30分まで
- ・休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

・施設概要

構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
規模	地上7階地下1階
敷地面積	2,076.66 m ²
建築延床面積	8,419.27 m ²
改築年月	平成 2年6月
改修年月	平成18年9月

・施設内容

地階	中央監視室、ポンプ室、電気室、機械室等
1階	事務室、楽屋（1室）、駐車場、立体駐車場等
2階	川崎市子ども発達・相談センター（きつずサポートなかはら）
3階	ホール（1階客席 624席、障害者席6席）、楽屋（2室）
4階	ホール（2階客席 277席、映写室等）
5階	福祉団体事務室等（川崎市福祉人材バンク）
6階	地域福祉情報バンク、研修室（2室）、相談室（2室）、福祉団体事務室等
7階	大会議室（定員 180人）、会議室（3室）、和室等

問合せ先 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域福祉担当 大澤
電話：044-200-2625（内線33201）