

市立小学校の給食の提供中止について

令和8年6月22日（月）に市立新町小学校（川崎区渡田新町）において給食室回転釜上部に設置している換気設備の一部が落下し、換気設備が使用できなくなったことから、今週中の給食提供を中止しましたので、お知らせします。

1 学校名

川崎市立新町小学校（児童数 313名） 校長名 楠田 典子（くすだ のりこ）
川崎市川崎区渡田新町3-15-1

2 概要

- ・発見日時 令和8年6月22日（月）13時30分頃
- ・発生場所 新町小学校 給食室
- ・経緯

学校給食調理員が食器の洗浄をしていたところ、回転釜上部に設置されていた換気設備の一部であるグリスフィルターと防火ダンパーの落下を確認しました。これにより、換気設備を使用することができず、給食の提供を中止したものです。

- ・原因

業者による調査の結果、ダクト内部にある防火ダンパーが経年劣化により落下し、その重さによりグリスフィルターが回転釜の上に落下したものである可能性が高いとのことです。

3 今後の対応

- ・23日（火）から26日（金）までの給食の提供を中止とし、メール配信にて保護者に連絡しました。なお、給食中止により未利用となる食材のうち、提供可能なものについては、こども食堂等に未利用食材を提供する取組「給食食材レスキュー」により登録団体に食材を提供可能な旨メール配信を行います。
- ・来週からの給食再開に向けて現在調整をしています。
- ・給食の中止期間については、保護者へ昼食の持参をお願いしています。

【問合せ先】

（施設・設備に関すること）

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 外山
電話 044-200-3055 内線50403

（給食に関すること）

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室 竹花
電話 044-200-3296 内線51202