

市立小学校の給食の提供中止について

令和８年１０月６日（火）に市立土橋小学校（宮前区土橋）において給食室の給湯管が破損し、調理作業ができないことから本日の給食の提供を中止しましたので、お知らせします。

なお、７日（水）から給食を再開します。

１ 学校名

川崎市立土橋小学校（児童数 １，０１７名） 校長名 山本 直（やまもと なお）
川崎市宮前区土橋３－１－１１

２ 概要

- ・ 発見日時 令和８年１０月６日（火）６時５０分頃
- ・ 発生場所 土橋小学校 給食室
- ・ 経緯

給食調理員が調理準備のため水道の開栓をしたところ、給湯管が破損し水が噴出しました。水を止めるため栓を閉めました。これにより回転釜等の給食設備に水の供給ができず、給食の提供を中止したものです。

- ・ 原因

業者による調査の結果、給湯管の経年劣化により破損した可能性が高いとのことです。

３ 今後の対応

- ・ ６日（火）の給食の提供を中止とし、メール配信にて保護者に連絡しました。なお、本日は学校給食用非常食（「救給カレー」）と牛乳の提供を行うとともに、給食中止により未利用となる食材のうち、提供可能なものについては、こども食堂等に未利用食材を提供する取組「給食食材レスキュー」により登録団体に食材を提供可能な旨メール配信を行いました。
- ・ ６日（火）に給湯管の修繕が完了しましたので、７日（水）から給食を再開します。

【問合せ先】

（施設・設備に関すること）

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 外山

電話 ０４４－２００－３０５５ 内線５０４０３

（給食に関すること）

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室 竹花

電話 ０４４－２００－３２９６ 内線５１２０２